

Zadavatel: město Otrokovice
Se sídlem: náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města
IČ: 00284301

č.j.: 1/O/2022031

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 28.04.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 **- posun lhůty pro podání nabídek -**

Název veřejné zakázky: **Odstranění čtyř Hurdis domů v Otrokovicích**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2022031
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://zakazky.otrokovice.cz/>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Prosíme o upřesnění zda drcení betonové suti z obou etap demolice proběhne v místě demolice nebo v areálu TS Otrokovice a dále zda k drcení veškeré betonové suti může dojít až v rámci II.etapy z důvodu úspory návozu a odvozu mobilní recyklační linky.

Odpověď č. 1 :

Drcení z obou etap proběhne v místě demolice. Veškerá betonová suť bude muset být podrcena v průběhu jednotlivých etap a zároveň v dané etapě odvezena do areálu TS Otrokovice.

Dotaz č. 2:

Jelikož má dojít k odstranění tepelné izolace – polystyrenu, který byl pravděpodobně do stavby instalován před rokem 2015, chtěli bychom se dotázat zda byla v tomto izolantu ověřena přítomnost koncentrace zpomalovače hoření HBCDD dle zákona o odpadech a dle tohoto akreditovaného rozboru proběhlo správné zařazení odpadu buď do kategorie 17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky nebo 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03. Výkaz výměr uvádí zařazení do kategorie odpadů 17 02 03 – plastové výrobky, což je dle našeho názoru špatně zvolená kategorie.

Odpověď č. 2 :

Uchazeč zohlední v ceně díla zajištění akreditovaného rozboru izolantu na ověření přítomnosti koncentrace zpomalovače hoření HBCDD. Uchazeč bude dále postupovat při tvorbě nabídkové ceny tak, že fasádní polystyren obsahuje koncentraci nad 1000 mg/kg HBCDD. Zařazení bude tedy do kategorie 17 06 03.

Dotaz č. 3:

V případě přítomnosti zpomalovače hoření HBCDD v izolantu, který je součástí skladby ETICS by mělo dojít k jeho oddělení od zbytku skladby ETICS. Tyto práce mají být zohledněny v položce číslo 17 – I.etapa a pol.č.14 – II.etapa?

Odpověď č. 3 :

Ano tyto práce mají být zohledněny v položce 17 – I.etapa a pol.č.14 – II.etapa.

Dotaz č. 4 :

Prosíme Vás o potvrzení, že se v případě těchto položek jedná opravdu pouze o demontážní práce, jak je všude vedeno v PD.

R:	2021078-004 VO					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
1	001	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů, průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	ks	5,00000		0,00
2	002	Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních do 12 m	ks	5,00000		0,00
3	003	Montáž elektrovýbroje stožárů 1 okruh	ks	5,00000		0,00

Odpověď č. 4 :

Ano u všech uvedených položek se jedná se o demontážní práce.

Zadavatel poskytuje přílohou k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28.4.2022 mimo jiné i dokument s názvem „Zhodnocení stavu objektů Hurdis domů“.

Dále zadavatel poskytuje upravený výkaz výměr, ve kterém byla provedena změna v podobě přidání nové položky č.p. 50 - Poplatek za skládku sutí - polystyren, skupina odpadu 170603 v oddíle D96: Přesun sutí a vybouraných hmot v návaznosti na poskytnutí odpovědi k dotazu č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Na základě výše uvedeného zadavatel rozhodl o změně termínu pro konec lhůty pro podání nabídek, kterou provádí v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28.4.2022, a to do dne 10.5.2022 do 10:00 hodin.

Veškeré uvedené změny jsou obsaženy v přiloženém dokumentu Textová část zadávací dokumentace změna č. 1 ze dne 28.4.2022 a také ve Výzvě k podání nabídky změna č. 1 ze dne 28.4.2022.

Veškeré přílohy, které jsou součástí tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou při tvorbě nabídky pro dodavatele závazné.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 28.4.2022.

Příloha:

Zhodnocení stavu objektů Hurdis domů

Demolice_Otrokovice hurdis SLEPY_změna č. 1 ze dne 28.4.2022

Textová část zadávací dokumentace změna č. 1 ze dne 28.4.2022

Vzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace změna č. 1 ze dne 28.4.2022

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností