

Continental Barum s.r.o. • Objizdná 1628 • 765 02 Otrokovice

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Ladislav Vitovják
Štefánikova 167
760 01 Zlín

Pavel Beneš
Vedoucí odboru konstrukce a výstavby
Tel.: +420 577 51 4462
Fax: +420 577 51 2494
pavel.benes@barum.cz

Datum
16.3.2017

Vaše zpráva ze dne
25.10.2016

Naše značka
26 400/Be

Vaše značka
OBO/2016/027

Věc: OTROKOVICE, LOKALITA BAHŇÁK – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Na základě Vaší žádosti ze dne 25.10.2016 Vám zasíláme za společnost Continental Barum s.r.o. (dále jen „CoBa“) stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na stavbu „OTROKOVICE, LOKALITA BAHŇÁK – PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ“ (dále jen „PPO“).

V souvislosti se zamýšlenou stavbou PPO sdělujeme, že se v předmětné lokalitě nachází podzemní vedení užitkové vody DN 300 ve vlastnictví společnosti CoBa. Jedná se o rozvody požární vody zásobující areál CoBa, který je vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením. Předpokládáme rovněž výskyt podzemního kabelového elektrického vedení.

Žádáme o zaměření inženýrských sítí v dané lokalitě a zakreslení do projektové dokumentace pro územní řízení, případně do projektové dokumentace vyššího stupně pro vydání povolení stavby.


Stavbou nesmí být narušeny stávající podzemní rozvody. Žádáme o umístění PPO mimo ochranná pásma podzemního vedení, s výjimkou jednorázového křížení, dále o umožnění obsluhy a opravy podzemních rozvodů při výstavbě i po dokončení stavby.

Požadujeme projektovou dokumentaci skutečného stavu.

S pozdravem


Ing. Miloslav Bjalek
jednatel společnosti




Ing. Libor Lázníčka
jednatel společnosti

1/1