

Vyjádření č. 025702/2016/PT

ŽADATEL :

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Ladislav Vítovják
Štefánikova 167
760 30 Zlín

Vyjádření k :

územnímu rozhodnutí

Datum žádosti : 3.3.2016
Vyřizuje : Pisková Ludmila, Dobuschová Anna
Telefon : 577124238, 577124236
Číslo jedn. pošta : ZL/B/2754/2016-Jí

Název stavby : Otrokovice Bahňák - ochrana jihozápadní části území
Předloženo: situace
Investor: Město Otrokovice

Místo stavby : Město : Otrokovice
Lokalita : Bahňák

Text vyjádření :

Předmětem řešení je umístění stavby na ochranu jihozápadní části území v lokalitě Bahňák v Otrokovících.

Upozorňujeme na vodovodní řad LT 150 včetně armaturní šachty a vodovodní přípojku PE 40 v ul. Moravní a na vodovodní přívaděč OC 300 a kanalizační stoku BT 800 Tr. T. Bati, která není v majetku VaK Zlín, a.s., ani správě MOVO, a.s. (viz situace GIS). Ve zbylém zájmovém území se zařízení VaK Zlín, a.s., nenachází.

S umístění stavby souhlasíme.

Při situování stavebních objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany.


Požadujeme předložení dalšího stupně PD k odsouhlasení.

Datum : 3.3.2016

Ing. Schieferdecker Jan
Vedoucí oddělení TPČ Zlín
Podpis a razítko :

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Olomouc, Tovární 41
PSČ 772 11

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vystavení



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Polohopis není kopie katastrální mapy

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro
návrhovou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením
stavebních prací

Popis:


Vystavil:

Ludmila Plisková


Dne:

3.3.2016

Měřítko: 1:500



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Polohopis není kopie katastrální mapy Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítí a nadmořské výšky, které nelze použít pro návažnou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřením před zahájením stavebních prací			
Popis:			
Vystavil:	Ludmila Pisková	Dne:	3.3.2016
			Měřítko: 1:500



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Polohopis není kopie katastrální mapy

Zakresleny jsou pravděpodobné průběhy sítě a nadmořské výšky, které nelze použít pro
návrhovou výstavbu, pokud nebude jejich správnost ověřena měřeními před zahájením
stavebních prací

Popis:

Vystavil:

Ludmila Písková

Dne:

3.3.2016

Měřítko: 1:5000