


LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ						
Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha (m²)	Podlaha	ODK.	Stěny	Stropy
1.20	SUŠÁRNA	18,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	B1	K.O. v=2,695m	VOŠ
1.25	PŘEDSÍŇ	5,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	K.O. v=1,50m	VOŠ
1.26a	WC	1,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	K.O. v=1,50m	SDK PODHLED
1.26b	WC	1,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	K.O. v=1,50m	SDK PODHLED
1.31	PŘÍPRAVA KLIENTI	8,64	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	K.O. v=1,50m	SDK PODHLED
1.32	KANCELÁŘ S KUCHÝNKOU	20,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	VOŠ	VOŠ
1.33	ŠATNA, SKLAD ŽEHLENÍ	10,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	K.O. v=1,50m	VOŠ
1.33a	SPRCHA	3,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	K.O. v=2,695m	VOŠ
1.33b	WC	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	K.O. v=1,50m	SDK PODHLED
1.35	WC KLIENTI	6,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	K.O. v=1,50m	SDK PODHLED
1.37	KOUPELNA KLIENTI	11,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	C1	K.O. v=2,495m	SDK PODHLED
1.39	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	29,21	PVC	D1	VOŠ	VOŠ

LEGENDA ZNAČEK	
ZNAČKA	POPS
	ROZVÁDĚČ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
	SVÍTIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ
	SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ, PŘISAZENÉ, AUTONOMNÍ BATERIE, 60 MIN., PIKTOGRAM DLE PBR
	ZÁSUVKA 230V/16A, ZAPUŠTĚNÁ, V KRABICI KU68
	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÝ, V KRABICI KU68
	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ, ŘAZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÝ, V KRABICI KU68
	SPÍNAČ VENTILÁTORU, ŘAZENÍ 1/0, ZAPUŠTĚNÝ, V KRABICI KU68
	SEBT (SVORKA) DOPLŇJÚJÍCÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ KOUPELNY, V KRABICI KU68
	UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ V DANÉM PROSTORU
	VENTILÁTOR
	ZÁSUVKA 230V/16A, DO VLNKA, KRYTÍ DLE SPECIFIKACE, ZAPUŠTĚNÁ, V KRABICI KU68
	ULOŽENÍ KABELOVÉ TRASY V ŽLABU VČETNĚ ROZMĚRU ŽLABU
	ULOŽENÍ KABELOVÉ TRASY V DRÁŽCE VE ZDI, KRYTÍ MIN. VRSTVOU OMÍTKY 1 CM.

POZNÁMKA:

- DEMONTÁŽE ELEKTROINST. PŮV. PROSTOR PROVĚST ODBORNĚ S ODPOJENÍM OBVODŮ.
- NÁVRH VYCHÁZÍ ZE STAVU DLE PROHLÍDKY A ZEJMÉNA PROJ. DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ INVESTOREM. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ, ŽE SKUTEČNÝ STAV NENÍ V SOULADU S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ PŘERUŠIT PRÁCE, PROVĚST O TĚTO SKUTEČNOSTI ZÁZNAM DO STAVEBNÍHO DENÍKU A INFORMOVAT PROJEKTANTA.
- PROSTORY KOUPELNĚN PROVĚST V SOULADU S ČSN 33 2000-7-701 ED.2. DOPLŇJÚJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ NA SVORKOVNICI SEBT VČETNĚ KONSTRUKCE SDK
- VYZNAČENÉ ZÓNY JSOU NAVRŽENY S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU DĚLKOU SPRCHOVÉ HADICE S HLAVICÍ 1,2M.

HLAVNÍ PROJEKTANT JAROSLAV PAVELKA ČKAIT 1302043	VYPRACOVAN ING. MO MAREK ČKAIT 1302437	ODP. PROJEKTANT ING. MO MAREK ČKAIT 1302437	 PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.	
KRAJ: JIHLAVSKÝ	OBEC: OTROKOVICE	OBEC: OTROKOVICE		FORMÁT 10A4
INVESTOR: město Otrokovice	DISPOZIČNÍ ÚPRAVY NA DPS NA UL. HLAVNÍ 1161, OTROKOVICE			DATUM 06/2022
STAVBA: ČÁST: D.1.4.3 SILNOPROUD A SLABOPROUD	SILNOPROUDÉ ROZVODY - PŮDORYS 1.NP			STUPEŇ OSP+DPS MĚŘÍTKO 1 : 50 ZAK. ČÍSLO 137-22 ARCHIVNÍ ČÍSLO 13722 ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.3.5