

Zadavatel: město Otrokovice
Se sídlem: náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
IČ: 00284301

č.j.: 19/O/2022075

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 25.10.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Název veřejné zakázky:	Revitalizace rekreační oblasti Štěrkovské – II. etapa – objekt občerstvení
Ev. číslo veřejné zakázky:	2022075
Předmět veřejné zakázky:	<input checked="" type="checkbox"/> stavební práce <input type="checkbox"/> dodávky <input type="checkbox"/> služby
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele:	https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V záložce 012022051-010 pol. - VV Stavba v oddíle 712, pol. 78 je podsyp vypočítaný na tl. 1m a PD je pouze 10 cm a u pol. č. 84 a č. 86 se jedná o duplicitu.

Odpověď č. 1 :

Zadavatel v návaznosti na dotaz č. 1 poskytuje upravený výkaz výměr (ROŠ II SLEPY změna č. 2 ze dne 25.10.2022), ve kterém byly provedeny následující změny:

VV stavba Díl: 712 Povlakové krytiny :

- p.č. 78 – vzhledem k tomu, že položka má měrné jednotky v m3 a ne v m2, tak byla vynásobena 0,1 = 10 cm násypu;
- p.č. 84 byla ponechána;
- p.č. 86 bylo odstraněno aktivní pole pro nacenění položky. Tzn. dodavatelé tuto položku nebudou naceňovat, tato položka není zahrnuta do celkové rekapitulace. Tím se odstranila duplicita této položky s p.č. 84.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace č. 4, zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek, tj. lhůta pro podání nabídek je neměnná a platí lhůta, která byla stanovena v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, tedy do 2.11.2022 do 10:00 hodin.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne **25.10.2022**.

Příloha:

ROŠ SLEPY II změna č. 2 ze dne 25.10.2022 (Příloha č. 5 - ZD)

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností