





ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing.arch. Michal Hladil		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	Ing. arch. MICHAL HLADIL autorizovaný architekt Masarykovo nám. 75 763 61 NAPAJEDLA mob. : 602 935 664 e-mail : hladil.m@volny.cz
PROJEKTANT	Ing.P.VYCHOPEŇ				
KAT. ÚZEMÍ	OTROKOVICE				
MÍSTO STAVBY	p.č. 41/1, 41/2				
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE				
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE				
AKCE	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE			DATUM	10/2021
OBJEKT	SO 101 – BYTOVÝ DŮM			STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY VČ.BLESKOSVODU			FORMÁT	A4
OBSAH	MEB–PŘÍPOJNICE EKVIPOTENCIONÁLNÍHO VYROVNÁNÍ			MĚŘÍTKO	N
				ČÍSLO VÝKRESU	EL101–30


PŘÍPOJNICE VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ



LIST C.: LISTU: 2	MEB – PŘÍPOJNICE EKVIPOTENCIÁLNÍHO VYROVNÁNÍ				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
	OBJ.C. PŘÍ: ELEKTRO	ZAK. ČÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU OTROKOVICE		VÝKRES ČÍSLO:	
	PROVEDL: ING. VYCHOPEN	DATUM: 11.2021	INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE		101 – 30	



LIST C.: LISTU: 3	MEB – PŘÍPOJNICE EKVIPOTENCIONÁLNÍHO VYROVNÁNÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO:
	OBLIC. PÍ: ELEKTRO	ZAK. ČÍSLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU OTROKOVICE	VÝKRES ČÍSLO: 101 – 521
	PROVEDL: ING. VYCHOPEN	DATUM: 11.2021	INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE	



SPECIFIKACE :

TYP SKŘÍNĚ : OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ (IP40/IP00)

VÝZBROJ : PASY "CU " 32/5 mm ULOŽENÝ NA PODPĚRNÝCH IZOLÁTORECH
NA PŘÍPOJNICI "MEB" BUDOU PŘIPOJOVÁNY VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
SILOVÝCH EL.ZAŘÍZENÍ A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

LEGENDA VÝVODŮ



VODIČ JE TRASOVÁN ZE SKŘÍNĚ SMĚREM NAHORU

VODIČ JE TRASOVÁN ZE SKŘÍNĚ SMĚREM DOLŮ

LIST C.: LISTU:	4	MEB-PŘÍPOJNICE EKVIPOTENCIONÁLNÍHO VYROVNÁNÍ			ARCHIVNI CISLO:
	OBJ.C.,PJ: ELEKTRO	ZAK.CISLO:	AKCE: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU OTROKOVICE		VYKRES CISLO:
	PROVEDL: ING.VYCHOPEN	DATUM: 11.2021	INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE		101-521