






LEGENDA PRVKŮ SLP


- 

DATOVÁ ZÁSUVKA 1xRJ45
- 

ZÁSUVKA STA
- 

TELEFONNÍ PŘÍSTROJ DT
- 

TLAČÍTKO BYTOVÉHO ZVONKU
- 

AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
- 

KABELAŽ V EL. INSTALAČNÍ TRUBCE
NAD PODHLEDEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ



ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
401	SCHODIŠTĚ	12,5
402	VÝTAH	3,1
BYT č. 8 – 1+kk – UŽITNÁ PLOCHA 31,4m ²		
403.1	PŘEDSÍŇ	4,0
403.2	KOUPELNA, WC	4,8?
403.3	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	22,6
403.4	BALKON	3,4
BYT č. 9 – 2+kk – UŽITNÁ PLOCHA 51,7m ²		
404.1	PŘEDSÍŇ	6,0
404.2	WC	1,5
404.3	KOUPELNA	3,2
404.4	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	29,7
404.5	POKOJ	11,3
404.6	BALKON	3,4
BYT č. 10 – 2+kk – UŽITNÁ PLOCHA 54,5m ²		
405.1	PŘEDSÍŇ	5,3
405.2	KOUPELNA, WC	5,5
405.3	OBÝVACÍ POKOJ S KUCH. KOUTEM	29,0
405.4	POKOJ	14,7
405.5	BALKON	3,4



ROZVODNÁ SOUSTAVA:

- 3NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI–OCHRANA PŘED
ÚPRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED3 ZZ:
- 411.2 POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ OCHRANU (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
IZOLACI, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
- 411.2 POŽADAVKY NA OCHRANU PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRANIČ
- 414 OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM 24V DC

Poznámka:
Pozice zásuvek SK a STA sladit se zásuvkami 230V.
Dodávka a montáž páteřních kabelových tras
je součástí dodávky profese SK.
Výška instalace domácího telefonu 1500mm.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Zikmund		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	ČÍSLO PARÉ	<div>Ing. arch. MICHAL HLADIL</div> <div>autorizovaný architekt</div> <div>Masarykovo nám. 75</div> <div>763 61 NAPAJEDLA</div> <div>mob. : 602 935 664</div> <div>e-mail : hladii.m@volny.cz</div>		
PROJEKTANT	Ing. Petr Zikmund						
KAT. ÚZEMÍ	OTROKOVICE						
MÍSTO STAVBY	p.č. 41/1, 41/2						
INVESTOR	MĚSTO OTROKOVICE						
ADRESA INV.	NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE						
AKCE	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, OTROKOVICE					DATUM	10./2021
OBJEKT	SO 101 – BYTOVÝ DŮM					STUPEŇ	DPS
PROFESE	D.1.4. ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY					FORMÁT	2 A4
						MĚŘÍTKO	1 : 100
OBSAH	PŮDORYS 4.NP					ČÍSLO VÝKRESU	101.64