

Zadavatel: město Otrokovice
Se sídlem: náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
IČ: 00284301

č.j.: 9/O/2023040

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 07.09.2023

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 8

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č.p. 1342, Otrokovice**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2023040
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 zákona.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Upozorňujeme tímto zadavatele na skutečnost, že v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr chybí položka pro záchytný systém.
Žádáme zadavatele o zvážení poskytnutí vysvětlení, přestože již uplynula lhůta pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Odpověď č. 1 :

Záchytný systém na střeše zadavatel nepožaduje.
Záchytný systém se na stávající střeše nevyskytuje a požadavek na jeho zřízení není součástí vydaného společného povolení.
Jedná se o rekonstrukci střechy, která by nevyžadovala žádné povolení pokud by probíhala bez dalších souvisejících úprav.
Střecha není volně přístupná a zadavatel nepředpokládá pohyb neproškolených osob.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností