

**Název  
zadavatele:** město Otrokovice  
**Sídlo:** nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice  
**IČO:** 00284301  
**Č. j.:** 9804/2023

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Revitalizace sídliště Moravanské - Otrokovice - 1.etapa“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000022**“

Dne 26. 09. 2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Revitalizace sídliště Moravanské - Otrokovice - 1.etapa“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den, subdodavatel pro nabíjecí stanice elektromobilů nás žádá o objasnění následujících dotazů:

1. Připojení dobíjecí stanice 1x22 kW kabelem 3x120 mm<sup>2</sup> je neproveditelné a neekonomické (běžně se používá průřez 10 mm<sup>2</sup>).
2. V rozpočtu nikde není požadavek na jištění dobíjecí stanice.

Bylo by možné zjistit bližší informace, jaký je záměr, resp. proč se požaduje takto velký průřez kabelů?

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

ad 1) Připojení dobíjecí stanice 1x22 kW bude provedeno kabelem AYKY 4x50 mm<sup>2</sup>.

Dodavatel v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Položkový rozpočet stavby - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, SO 401 - Nabíjecí stanice, díl 741, pol. 5 nacení položku dle uvedené specifikace.

ad 2) Dobíjecí stanice není předmětem dodávky zhotovitele stavby. Za tímto účelem není třeba řešit jištění, proudový chránič, apod., toto bude předmětem až samostatné dodávky jako nedílná součást dobíjecí stanice.

V Otrokovicích dne 27.09.2023

**Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města, v.r.**

MĚSTO OTROKOVICE  
IČO: 00284301  
nám. 3. května 1340  
765 02 OTROKOVICE  
473