

0624/03/00825



HZSZX008BR82



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Krajské ředitelství Zlín

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Č. j.: HSZL- 2285-3/SPD-2023
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje za PO: nprap. Roman Žemlička
Tel.: 950 670 322
E-mail: roman.zemlicka@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Pavel Řezníček
Tel.: 950 670 330
E-mail: pavel.reznicek@hzscr.cz

Datum: 18. 7. 2023

Adresát:

Město Otrokovice
Odbor rozvoje města
Ing. Erik Štábl
nám. 3. května 1340
765 02 Otrokovice

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice

Místo stavby:

Erbenova 1891, 765 02 Otrokovice
k. ú.: Otrokovice, parc. č. st. 3615

Stavebník:

Město Otrokovice, IČO 00284301
nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
vypracoval: Ing. Martin Dvořák MBA, ČKAIT 1201408
datum: 05/2023

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) obdržel dne 27. 6. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS ZLK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950 670 111
E-mail: zlk.epodatelna@hzscr.cz

Datová schránka: z3paa5u
www.hzszlk.eu

IČO: 70887306
Číslo účtu: 19-16035881/0710

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS ZLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ZLK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍHO AREÁLU BAŤOV,
OTROKOVICE

vypracoval: Ing. Zbyněk Pospíšil, ČKAIT 1302013

datum: Květen 2023/doplnění červenec 2023

Popis stavby: Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší dispoziční změny, změnu v užívání a stavební úpravy na úrovni podlaží +2,600 m (ve stavebním řešení 1. nadzemní podlaží, z hlediska požární bezpečnosti staveb je hodnoceno jako 2. nadzemní podlaží). Dále je zhodnocen nový počet osob na stávajících venkovních tribunách, které jsou na úrovni +2,852 m a které jsou stávajícím shromažďovacím prostorem o velikosti 1 SP. Podlaží i po stavebních úpravách tvoří stávající požární úsek N 2.02. Únikové cesty jsou nechráněné, vedoucí přes venkovní otevřená schodiště na volné prostranství. Změna v užívání i stavební úpravy jsou hodnoceny jako změna užívání skupiny I.

HZS ZLK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která má zastavěnou plochu větší jak 200 m², která má výšku menší jak 9 m, která je určena pro více jak 100 a méně jak 1000 osob, ve které se nenachází prostor určený pro spánek, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, ale může v ní být prostor určený pro veřejnost, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ZLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS ZLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o IZS“) a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ZLK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená projektová dokumentace pro stavební řízení
- Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 6.
- Vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS ZLK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Zbyněk Mikulénka
vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolní činnosti a ZPP

Podepsáno elektronicky