

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

č.j.: KHSZL 17287/2023

Ve Zlíně, dne 13. 7. 2023

Spisová značka: KHSZL/16440/2023/2.5/HOK/ZL/HOR-03

Vyřizuje: Mgr. Jeanette Horčicová, tel.: 577006747, e-mail: jeanette.horcicova@khszlin.cz

V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.

město Otrokovice

IČ: 00284301

nám. 3. května 1340

765 02 Otrokovice

Výzva k doplnění projektové dokumentace stavby „**Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice**“ pro stavební řízení

VÝZVA

Dne 27. 6. 2023 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost právnické osoby, město Otrokovice, IČ: 00284301 se sídlem nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „**Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice**“ pro stavební řízení, umístěné na pozemku parc. č. st. 3615 v k.ú. Otrokovice.

Dne 10. 7. 2023 byla následně projektová dokumentace doplněna právnickou osobou, PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.- Jaroslav Pavelka (jednatel) o upravený půdorys 1. NP.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) téhož zákona), a současně jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 shora citovaného zákona a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila projektovou dokumentaci stavby „**Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice**“ pro stavební řízení, umístěné na pozemku parc. č. st. 3615 v k.ú. Otrokovice, přičemž zjistila, že předložená projektová dokumentace je z hlediska zhodnocení jejího souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví **neúplná** a požaduje doplnit následující:

1. **V technické zprávě D.1.4.5. Technika prostředí staveb – Vzduchotechnika je na str. 4 v kapitole Zařízení č. 2 – Větrání nové tělocvičny a přilehlých šaten s WC (místn. 1.21 – 1.24) uvedeno, že v tělocvičně budou cvičit děti a žáci (dívky) ve věku 15-18 let a tato vzduchotechnická část je dále posuzována dle vyhlášky č. 410/2005 Sb.**

Z uvedených důvodů doplňte do projektové dokumentace informaci, zda budou/nebudou aktivity dětí a mládeže v předmětných prostorách nově navržené tělocvičny zajišťovány v rámci živnostenského oprávnění Mimoškolní výchova a vzdělávání.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v návaznosti na výše uvedené vyzývá právnickou osobu, město Otrokovice, IČ: 00284301 se sídlem nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, aby ve lhůtě **do 60 dnů** ode dne doručení této výzvy doplnila žádost podanou dne 27. 6. 2023 o skutečnosti, které jsou uvedeny výše.

Do doby doplnění projektové dokumentace o uvedené údaje a dokumenty Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně nemůže výše uvedenou žádost, resp. projektovou dokumentaci stavby „**Stavební úpravy Sportovního areálu Baťov, Otrokovice**“ komplexně posoudit a tedy ani s ní souhlasit, neboť neprokazuje soulad s požadavky v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Upozorňujeme, že po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová 30-ti denní lhůta pro vydání závazného stanoviska.

Mgr. Jeanette Horčicová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů dokumentu: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK - odbor HOK