



LEGENDA SVÍTIDEL:

- 1) LED podhledový panel 120/50 W/230 V
4000 K, IP40

PARAMETRY:
1195x295x30 mm
světelný tok: 4250 lm
- 2) LED stropní svítidlo
24 W přisazené, 4000 K, IP40, šedé

PARAMETRY:
průměr 300 mm, hl. 38 mm
světelný tok: 2000 lm
- 3) LED stropní svítidlo
13 W přisazené, 4000 K, IP40, šedé

PARAMETRY:
průměr 170 mm, hl. 38 mm
světelný tok: 1020 lm
- 4) LED stropní svítidlo
5 W výklonné, 4100 K

PARAMETRY:
průměr 90 mm, hl. 40 mm
světelný tok: 500 lm
- 5) LED pásek 230V3 3,5 W/m
3200 K IP50, 60 LED/m

PARAMETRY:
š./v. = 11,5/7,5 mm, světelný tok: 300lm/m

LEGENDA ZNAČENÍ:

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ (ŘAZENÍ 1)

SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ (ŘAZENÍ 5)

STŘIDAVÝ PŘEPÍNAČ (ŘAZENÍ 6)

KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ (ŘAZENÍ 7)

ŽALUZIOVÝ OVLADAČ

JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA

DVOJZÁSUVKA

DATOVÁ ZÁSUVKA

ZÁSUVKA BLOKOVANÁ SPÍNAČEM
- č. 1 – jednoduchá zásuvka, 300 mm od podlahy (pod vypínačem)

č. 2 – trojrámeček (1x datová zásuvka, 1x zásuvka blokováná spínačem, 1x jednoduchá zásuvka), v podhledu pro připojení dataprojektoru (zásuvku blokovanou spínačem ovládat z vypínače č. 12)

č. 3 – pětirámeček (4x jednoduchá zásuvka, 1x datová zásuvka), 300 mm nad podlahou vyvedeno ve stěně stolu vybavení V/08

č. 4 – dvojrámeček (1x datová zásuvka, 1x jednoduchá zásuvka), v podhledu pro připojení elektricky ovládaného plátna (plátno ovládáno z přepínače č. 13)

č. 5 – pětirámeček (4x jednoduchá zásuvka, 1x datová zásuvka), 300 mm nad podlahou vedeno v noze stolu na stěně vybavení V/19

č. 6 – čtyřrámeček (2x jednoduchá zásuvka, 2x datová zásuvka), 700 mm nad podlahou pro připojení notebooku u vybavení V/16a

č. 7 – dvojrámeček (2x jednoduchá zásuvka, 2x datová zásuvka), 700 mm nad podlahou pro připojení notebooku u vybavení V/16a
- č. 8 – trojrámeček (2x jednoduchá zásuvka, 1x datová zásuvka), 100 mm nad podlahou pro připojení notebooku, vyvedeno v soklu V/17

č. 9 – jednodorámeček s dvouzásuvkou, 1200 mm nad podlahou (osa do spáry obkladu)

č. 10 – dvojrámeček (2x jednoduchá zásuvka), 300 mm nad podlahou pod linkou (připojení chladnička, popř. mraznička)

č. 11 – jednoduchá zásuvka, 300 mm nad podlahou pod linkou (připojení příprava myčky)

č. 12 – pětirámeček (4x jednoduchá zásuvka, 1x jednopólový vypínač – ovládání LED pásku v lince), 200 mm nad linkou

č. 13 – pětirámeček (4x jednoduchá zásuvka, 1x datová zásuvka), 300 mm nad podlahou

č. 14 – trojrámeček (2x jednoduchá zásuvka, 1x datová zásuvka), 300 mm nad podlahou


č. 15 – dvojnásobná zásuvka, 300 mm od podlahy (pod vypínačem)

č. 16 – trojrámeček (2x jednoduchá zásuvka, 1x datová zásuvka), strop

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,12
1.02	CHODBA	25,01
1.03	KNIHOVNA	148,59
1.04	PŘEDSÍŇ WC M	1,87
1.05	WC M	1,65
1.06	PŘEDSÍŇ WC Ž+INV	1,95
1.07	WC Ž+INV	2,85
1.08	DENNÍ MÍSTNOST	8,34
1.09	DEPOZITÁŘ	53,29
1.10	KANCELÁŘ	14,26
1.11	NEOBSAZENO	
1.12	ŠATNA+ÚKLID	5,10
1.13	WC ZAMĚSTNANCI	1,62

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE.

DATUM:	REVIZE (POPIS)	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
ORIENTACE:		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:	PARÉ:
		FIRMA s.r.o. sídlo: Holenkovice 757, 763 63 Holenkovice č. 065 471 800 (065 2206547800) mobil: +420 605 506 492 e-mail: fust.pavel@email.cz	
INVESTOR:	Město Otrokovice, Náměstí 3.května 1340 76502 Otrokovice IČ 002 84 301	HIP: Ing. et Ing. arch. Pavel Furst ČKAIT 1302115	DATUM: 07/2023
		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Hanáček	STUPEŇ PD: DVZ
		VYPRACOVAL: Ing. Petr Hanáček	ČÁST: D1.4
STAVBA:	Rekonstrukce Městské knihovny Otrokovice v místní části Bařov	OBJEKT / NÁZEV VÝKRESU:	MĚŘÍTKO: 1:50
		PŮDORYS 1.NP SILNOPROUD	Č.VÝKRESU: D4.31