



POŽADOVANÉ INTENZITY OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 12464-1:

ÚČEL MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST	ČINITEL OSLNĚNÍ UGR _l	INDEX PODÁNÍ BAREV R _a	POZNÁMKA
CHODBA	9.1	100	28	40	NA PODLAŽE
SCHODIŠTĚ	9.2	150	25	40	NA PODLAŽE
KANTÝNY	10.1	200	22	80	
ŠATNY, WC, UMÝVÁRNY	10.4	200	22	80	
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI	11.1	200	25	80	
SKLADY	12.1	100	25	80	
KANCELÁŘE	34.2	500	19	80	
RECEPCE	34.6	300	22	80	
VSTUPNÍ HALY	36.1	100	22	80	

STŘECHA
NAD
SPOJOVACÍ
CHODBOU

SCHÉMA AREÁLU



ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. MARTIN ŠEĎA	ROBERT KOVÁŘ	Ing. MARTIN ŠEĎA
INVESTOR: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice, tř. Osvobození 1388, IČO: 60741490		
MÍSTO STAVBY: tř. Osvobození 1388, 76502 Otrokovice, parc. č. st. 2555, k.ú. Otrokovice		
STAVBA:		
VÝMĚNA SVÍTIDEL A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ POLIKLINIKY OTROKOVICE		
OBJEKT B – PŮDORYS 2.NP		
FORMÁT:	5xA4	STUPEŇ PD:
DATUM:	03/23	Č.Z.:
PROFESE:	ELEKTROINSTALACE	Č.KOPIE.:
MĚR.:	1:100	Č.V.:
		B-102

OBRYŠ BUDOVY "C"

Tabulka místností 2.NP				
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Em [lx]	Poznámka
2.01	Chodba	68,85	100	NA PODLAŽE
2.02	Sklad	2,08	100	
2.03	WC předsíň	7,01	200	
2.04	Kancelář	31,97	500	
2.05	WC	6,35	200	
2.06	WC předsíň	1,75	200	
2.07	WC	0,84	200	
2.08	WC předsíň	1,63	200	
2.09	WC	1,16	200	
2.10	Chodba	42,42	100	NA PODLAŽE
2.11	Kancelář	65,38	500	
2.12	Spisovna	29,54	300	
2.13	Kancelář	32,68	500	
2.14	Kancelář	15,18	500	
2.15	Výtah	3,01	-	
2.16	Kancelář	15,10	500	
2.17	Kancelář	28,14	500	
2.18	Kancelář	14,62	500	
2.19	Kancelář	14,83	500	
2.20	Kancelář	28,21	500	

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

- MÍSTNOST BEZ ÚPRAV – STÁVAJÍCÍ LED SVÍTIDLA
- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL ZA LED:
 - PŘESTĚRKOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ STROPNÍ OMÍTKY V PLOŠE 20%
 - VÝMALBA STROPU V PLOŠE 20%
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU Z PLECHOVÝCH LAMEL:
 - ZHOTOVENÍ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO INSTALACI LED SVÍTIDEL ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET
- DEMONTÁŽ-VYŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO INSTALACI LED SVÍTIDEL ZAPRAVENÍ PODHLEDU + VÝMALBA V ROZSAHU 20%
- MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROŠTU

LEGENDA SVÍTIDEL:

Poliklinika Otrokovice, budova B, 2.NP

OZNAČENÍ	POČET	
1	5 *	Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s piktogramem (50 lm; 1.0 W) vlastní záložní zdroj, samostatnost 1 hodina, svítící při výpadku napájení, autotest
2	35 *	LED svítidlo s omezením oslnění (3200 lm; 26.0 W, 5000K)
3	9 *	LED svítidlo s omezením oslnění (4300 lm; 37.0 W, 5000K)
4	5 *	LED svítidlo přisazené (1400 lm; 14.0 W, 4000K)
5	3 *	LED svítidlo přisazené (2400 lm; 27.0 W, 4000K)
6	1 *	LED svítidlo přisazené (3600 lm; 34.0 W, 4000K)
7	3 *	LED panel přisazený (3300 lm; 26.0 W, 4000K)
8	16 *	LED panel přisazený (1950 lm; 16.0 W, 4000K)

LEGENDA ÚPRAV:

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ZÁŘÍVKOVÝCH A ŽÁROVKOVÝCH SVÍTIDEL ZA NOVÁ ÚSPORNÁ LED SVÍTIDLA VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH A POČTECH.
- NOVÁ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 12464-1 (ČSN 36 0450) NA INTENZITU OSVĚTLENÍ, ČINITEL OSLNĚNÍ A INDEX PODÁNÍ BAREV.
- OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ ZŮSTÁVÁ STÁVAJÍCÍ – LOKÁLNÍ VYPÍNAČI U VSTUPU DO MÍSTNOSTI NEBO POHYBOVÝMI ČIDLÝ S VYHODNOCENÍM DENNÍHO OSVĚTLENÍ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM, SAMIOSTATNOST 1 HODINA, BUDOU SVÍTIT PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ.