


Poliklinika Otrokovice, budova A 5.NP

Datum: 21.04.2023
Zpracovatel: Robert Kovář

Pojekty Šeda

Jateční 169
760 01 ZlínZpracovatel Robert Kovář
Telefon 777 802 831
Fax
e-mail robert.kovar@gmail.com

5.37 Kancelář / Shrnutí



Výška místnosti: 2.900 m, Montážní výška: 2.900 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:81

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	403	160	634	0.396
Podlaha	20	353	174	488	0.492
Strop	70	65	43	76	0.661
Stěny (4)	50	132	42	278	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
 Rastr: 64 x 64 Body
 Okrajová zóna: 0.000 m

UGR

Levá stěna
 Spodní stěna
 (CIE, SHR = 0.25.)

Podél-
 Příčně
 k ose svítidla

Kusovník svítidel


Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	MODUS spol.s.r.o. LLL3000RM2KVM MODUS LLL 3000 RM2 KVM (1.000)	3299	3300	26.0
Celkem:			19793	19800	156.0

Specifický příkon: $4.24 \text{ W/m}^2 = 1.05 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 36.81 m^2)

Pojecty Šeda

Jateční 169
760 01 ZlínZpracovatel Robert Kovář
Telefon 777 802 831
Fax
e-mail robert.kovar@gmail.com

5.39 Kancelář / Shrnutí



Výška místnosti: 2.900 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:82

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	564	164	953	0.291
Podlaha	20	486	233	697	0.481
Strop	70	92	59	108	0.642
Stěny (4)	50	189	60	359	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
 Rastr: 64 x 64 Body
 Okrajová zóna: 0.000 m

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	3	MODUS spol.s.r.o. LLL4000RM2KV MODUS LLL 4000 RM2 KV (1.000)	4300	4300	37.0
2	3	MODUS, spol. s r.o. FIT4000A_KN MODUS FIT 4000 A KN (1.000)	4501	4500	35.0


Celkem: 26402 Celkem: 26400 216.0

Specifický příkon: $6.18 \text{ W/m}^2 = 1.10 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 34.92 m^2)

Pojekty Šeda

Jateční 169
760 01 ZlínZpracovatel Robert Kovář
Telefon 777 802 831
Fax
e-mail robert.kovar@gmail.com

5.43 Kancelář / Shrnutí



Výška místnosti: 2.600 m, Montážní výška: 2.600 m, Činitel údržby: 0.80

Hodnoty v Lux, Měřítko 1:82

Plocha	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Uživatelská úroveň	/	540	129	893	0.239
Podlaha	20	472	166	718	0.352
Strop	70	97	64	112	0.660
Stěny (4)	50	197	76	378	/

Uživatelská úroveň:

Výška: 0.850 m
 Rastr: 64 x 64 Body
 Okrajová zóna: 0.000 m

UGR

Levá stěna
 Spodní stěna
 (CIE, SHR = 0.25.)

Podél-
 Příčně
 k ose svítidla

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	6	MODUS, spol. s r.o. FIT4000A_KN MODUS FIT 4000 A KN (1.000)	4501	4500	35.0
Celkem:			27005	27000	210.0

Specifický příkon: $5.61 \text{ W/m}^2 = 1.04 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Základní plocha: 37.47 m^2)