



Tabuľka miestností 2.NP				
Č.	Název miestnosti	Plocha (m2)	Em [lx]	Poznámka
2.01	Ordinance - praktický lekár	16,69	500	Ro>=90, 5000K
2.02	Ordinance - sestra	16,43	500	Ro>=90, 5000K
2.03	Zázemí ordinace	1,32	200	
2.04	Čekárna	54,58	200	
2.05	Ordinance - sestra	14,73	500	Ro>=90, 5000K
2.06	Ordinance - praktický lekár	18,83	500	Ro>=90, 5000K
2.07	Zázemí ordinace	1,35	200	
2.08	Ordinance - Psychiatr	16,83	500	Ro>=90, 4000K
2.09	WC pisoáry	8,37	200	
2.10	WC - Muži	0,96	200	
2.11	WC predašň	5,28	200	
2.12	Úklidová miestnosť	4,68	100	
2.13	WC predašň	5,33	200	
2.14	WC predašň	2,24	200	
2.15	WC - Ženy	0,96	200	
2.16	WC - Ženy	5,70	200	
2.17	Chodba	58,08	100	NA PODLAŽE
2.18	Čekárna	34,86	200	
2.19	Zázemí ordinace	1,26	200	
2.20	Ordinance - Praktický lekár	16,96	500	Ro>=90, 5000K
2.21	Ordinance - sestra	16,06	500	Ro>=90, 5000K
2.22	Ordinance - Praktický lekár	19,06	500	Ro>=90, 5000K
2.23	Ordinance - sestra	18,47	500	Ro>=90, 5000K
2.24	Ordinance - sestra	17,80	500	Ro>=90, 5000K
2.25	Ordinance - Praktický lekár	16,27	500	Ro>=90, 5000K
2.26	Chodba	46,35	100	NA PODLAŽE
2.27	Výťah	8,56	-	
2.28	Výťah	2,49	-	
2.29	Výťah	2,49	-	

2.30	Šatna - Muži	5,32	200	
2.31	Umývárna - Muži	7,49	200	
2.32	WC - Muži	0,96	200	
2.33	Šatna - Ženy	5,48	200	
2.34	Šatna - Ženy	5,30	200	
2.35	Umývárna - Ženy	7,64	200	
2.36	WC - Ženy	0,96	200	
2.37	Kancelár - VZP	34,93	500	
2.38	Ordinance + Odbérové miesto	38,23	500	Ro>=90, 5000K
2.39	Ordinance + Odbérové miesto	5,98	500	Ro>=90, 5000K
2.40	Sklad	24,12	100	
2.41	Připravna	17,64	500	Ro>=90, 5000K
2.42	Denní místnost	13,17	300	
2.43	Sklad	5,07	100	
2.44	Chodba	27,87	100	NA PODLAŽE
2.45	Chodba	12,90	100	NA PODLAŽE
2.46	Lodžie	4,03	-	
2.47	Denní místnost - VZP	25,61	200	
2.48	WC	3,82	200	
2.49	WC	3,29	200	
2.50	Kancelář	10,65	500	
2.51	WC	3,12	200	
2.52	WC	2,99	200	
2.53	WC	3,02	200	
2.54	Kancelář	15,11	500	
2.55	Laboratoř	18,06	500	Ro>=90, 5000K
2.56	Laboratoř	18,40	500	Ro>=90, 5000K
2.57	Schodistě	51,57	150	NA PODLAŽE
2.58	Schodistě	34,19	150	NA PODLAŽE

#### LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

■ MÍSTNOST BEZ ÚPRAV – STÁVAJÍCÍ LED SVÍTIDLA

□ VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH SVÍTIDEL ZA LED:

– PŘESTĚRKOVÁNÍ, ZAPRAVENÍ STROPNÍ OMÍTKY V PLOŠE 20%

– VÝMALBA STROPŮ V PLOŠE 20%

■ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU Z PLECHOVÝCH LAMEL:

– ZHOTOVENÍ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROSTU

■ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KAZETOVÉHO PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO

INSTALACI LED SVÍTIDEL ZPĚTNÁ MONTÁŽ KAZET

■ DEMONTÁŽ–VÝŘEZÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU V ROZSAHU 20%, PO

INSTALACI LED SVÍTIDEL ZAPRAVENÍ PODHLEDU + VÝMALBA V ROZSAHU

20%

■ MONTÁŽ NOVÉHO KAZETOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO ROSTU

#### POŽADOVANÉ INTENZITY OSVĚTLENÍ DLE ČSN EN 12464-1:

ÚČEL MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLENOST	ČÍSELNÉ OSVĚTLENÍ UGL	INDEX PODÁNÍ BAREV %	POZNÁMKA
CHODBA	9.1	100	28	40	NA PODLAŽE
SCHODIŠTĚ	9.2	150	25	40	NA PODLAŽE
KANTÝNY	10.1	200	22	80	
ŠATNY, WC, UMÝVÁRNY	10.4	200	22	80	
PROVOZNÍ MÍSTNOSTI	11.1	200	25	80	
SKLADY	12.1	100	25	80	
KANCELÁŘE	34.2	500	19	80	
RECEPCE	34.6	300	22	80	
OBEDNÍ PRÁDELNÍ PLOŠY	35.1	300	22	80	
VSTUPNÍ HALY	36.1	100	22	80	
VÝŠETŘOVNÝ OSVĚTNĚ	48.1	500	19	90	4000–5000K
OČNÍ VÝŠETŘOVNÝ	49.1	500	19	90	4000–5000K
ORL VÝŠETŘOVNÝ	50.1	500	19	90	4000–5000K
ZOBRAZOVACÍ METODY	51.1	300	19	80	
ZJEMNĚNÍ ORDINACE	56.1	500	19	90	4000–5000K

#### LEGENDA SVÍTIDEL:

Poliklinika Otrokovice, budova A 2.NP

#### OZNAČENÍ POČET

1	28 *	LED svítidlo s omezením oslnění (3299 lm; 26,0 W, 5000/6000K)
2	39 *	LED svítidlo s omezením oslnění (4300 lm; 37,0 W, 5000/6000K)
3	2 *	LED svítidlo přisazené (1400 lm; 14,0 W, 4000K)
4	4 *	LED svítidlo přisazené (2400 lm; 27,0 W, 4000K)
5	0 *	LED svítidlo přisazené (3600 lm; 34,0 W, 4000K)
6	44 *	LED panel přisazený (1950 lm; 16,0 W, 4000K)
7	7 *	LED panel přisazený (2650 lm; 24,0 W, 5000K)
8	4 *	LED panel přisazený (3000 lm; 24,0 W, 4000K)
N	5 *	Přisazené LED nouzové svítidlo EXIT s piktogramem (50 lm; 1,0 W), vlastní záložní zdroj, samostatnost 1 hodina, svítí při výpadku napájení, autotest

#### LEGENDA ÚPRAV:

- KOMPLETNÍ VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH ŽÁŘIVKOVÝCH A ŽÁROVKOVÝCH SVÍTIDEL ZA NOVÁ ÚSPORNÁ LED SVÍTIDLA VE STÁVAJÍCÍCH POZICÍCH A POČTECH.
- NOVÁ OSVĚTLIOVACÍ SOUSTAVA MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 12464-1 (ČSN 36 0450) NA INTENZITU OSVĚTLENÍ, ČÍSELNÉ OSVĚTLENÍ A INDEX PODÁNÍ BAREV.
- OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ ZŮSTÁVA STÁVAJÍCÍ – LOKÁLNÍ VYPÍNAČI U VSTUPU DO MÍSTNOSTI NEBO POHYBOVÝMI ČIDLY S VÝHODNOCENÍM DENNÍHO OSVĚTLENÍ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU S VLASTNÍM BATERIOVÝM ZDROJEM, SAMOSTATNOST 1 HODINA, BUDOU SVÍTIT PŘI VÝPADKU NAPÁJENÍ.

#### SCHÉMA AREÁLU



ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTOLOVAL:
Ing. MARTIN ŠEĎA	ROBERT KOVÁŘ	Ing. MARTIN ŠEĎA
INVESTOR: Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice, tř. Osvobození 1388, IČO: 60741490		
MÍSTO STAVBY: tř. Osvobození 1388, 76502 Otrokovice, parc. č. st. 2555, k.ú. Otrokovice		
STAVBA:		
VÝMĚNA SVÍTIDEL A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ POLIKLINIKY OTROKOVICE		
PROFESE: ELEKTROINSTALACE Č.KOPIE.:		
OBJEKT A – PŮDORYS 2.NP	MEŘ.: 1:100	Č.V.: A-102