


- Nový drát AlMgSi \varnothing 8 mm uložený na podpěrách vedení SUA, pro připojení kruhového vodiče s plochým materiálem (uchycení na atiku), vzdálenost podpěr cca 1 m
- Nový drát AlMgSi \varnothing 8 mm uložený na podpěrách vedení PV 21, na ploché střechy, vzdálenost podpěr cca 1 m
- Stávající jímací vedení uloženo na podpěrách vedení SUA, pro připojení kruhového vodiče s plochým materiálem (uchycení na atiku), vzdálenost podpěr cca 1 m
- Stávající jímací vedení uloženo na podpěrách vedení PV 21, na ploché střechy, vzdálenost podpěr cca 1 m

OBJEKT B
S1 SKLADBA KONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY:

- HYDROIZOLAČNÍ VRCHNÍ PÁS – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALT S KOMBINOVANOU NOSNOU VLOŽKOU A BRÍDLIČNÝM POSYPEM TL4,5 MM
- PLNOPLOŠNÉ NATAVENÍ K PODKLADU
- HYDROIZOLAČNÍ PODKLADNÍ PÁS – SAMOLEPÍCÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU SE SPALITELNOU PE FÓLIÍ NA HORNÍM POVrchU TL3,0 MM
- PLNOPLOŠNÉ NALEPENÍ K PODKLADU
- TEPELNÁ IZOLACE – STABILIZOVANÝ PĚNOVÝ POLYSTYRÉN EPS 200 LEPENÝ PU LEPIDLEM TL160 MM
- STABILIZAČNÍ POLYURETANOVÉ LEPIDLO
- PAROTĚSNÍČÍ, HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PROMÍZORNÍ – PŘÍŘEZ NAD PLASTOVÝMI TELESKOPY, ZAJIŠTĚNÍ VZDUCHOTĚSNÍČÍ A PROVÍZORNÍ
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY ZE STÁVAJÍCÍHO SOUVRSTVÍ TL4,0 MM
- MECHANICKÉ KOTVENÍ ŠROUBEM S PLASTOVOU TELESKOPICKOU PODLOŽKOU
- PAROTĚSNÍČÍ, HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA PROMÍZORNÍ – PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNÝM POSYPEM TL4 MM
- BODOVĚ NATAVENÝ K PODKLADU



+0,000 VZTAŽENA KE STÁVAJÍCÍMU INP		Ing. TOMÁŠ FOLTÝN autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Husova 1660, 763 61 NAPA JEDLA mob. 736 675 275 E-mail: foltyn@email.cz www.foltyn-tomas.cz, ID schránky: vwzhx3z	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT ELEKTRO	DATUM	09/2023
ING. TOMÁŠ FOLTÝN	TOMÁŠ LUTONSKÝ	STUPEŇ	RP
MÍSTO STAVBY : K.Ú. OTROKOVICE, PARC.Č.ST. 2555, TR. OSVOBOZENÍ 1388, 76502 OTROKOVICE	INVESTOR : MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVICE, TR. OSVOBOZENÍ 1388, 76502 OTROKOVICE	FORMÁT	15x44
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA s.r.o., OTROKOVICE S002-OBJEKT "B" D.1.4. OCHRANA PŘED BLESKEM		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH PŮDORYS STŘECHY-OBJEKT "B"- OCHRANA PŘED BLESKEM		1:75	D14-03