

ZADAVATEL:

Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice

Se sídlem: tř. Osvobození 1388, 765 02 Otrokovice

IČO: 60741490

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Pavel Javora, jednatel

V Kroměříži dne 9.1.2024

Vážení,

zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (02) k veřejné zakázce „**OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÁ POLIKLINIKA S.R.O. OTROKOVICE, TŘ. OSVOBOZENÍ 1388**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“). Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Dotaz č. 1

chtěla bych se zeptat na položku ve výkaz/výměr č. 21 "Měřicí transformátor na VN 10/5" Jedná se o výměnu transformátoru MPP nebo MTP? Případně, zda je možné přiložit smlouvu o připojení EG.D. Nikde jsme ji nenašli.

Děkuji za odpověď.

Odpověď č. 1

Jedná se o transformátory MTP (viz smlouva EG.D " Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě Provozovatele DS" odrážka d)).

Zadavatel přikládá smlouvu.

Přílohy:

Smlouva o připojení zařízení pro výrobu....

.....
za pověřenou osobu