

Zadavatel: město Otrokovice  
Se sídlem: nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice  
Zastoupený: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města  
IČ: 00284301

č.j. 2/O/2023115

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 16.02.2024

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Knihovna Bat'ov – vybavení interiéru**  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2023115  
Předmět veřejné zakázky: ☐ stavební práce ☒ **dodávky** ☐ služby  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  
Profil zadavatele: [https://zakazky.otrokovice.cz/profile\\_display\\_2.html](https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Po odborné konzultaci jsme dospěli k názoru, že jeden druh materiálu, konkrétně Kronospan AL01 (brushed aluminium) není vhodný pro některé výrobky, protože se nevyznačuje odolností vůči poškrábání povrchu.

Jde o tyto výrobky:

-V08 – výpůjční pult

-V21 – hrabadlo

-V23, V24 – police pod jevištěm

-V17 – sokl pro zakrytí potrubí a vlastně všechny sokly regálů a skříní

U těchto výrobků nelze zaručit, že nedojde k porušení povrchu po dobu záruční doby.

Jako vhodnější se jeví použití barevně obdobného laminátu místo v projektu uvedeného „kovolaminátu“.

Žádáme o vaše stanovisko.

Odpověď č. 1 :

Po odborné konzultaci zadavatel sděluje, že je nutné u prvků V/08, V/21, V/23 a V/24 provést u ploch navržených z referenčního materiálu "Kronospan AL01" **změnu specifikace materiálu na barevně odolný laminát – HPL**, např. Kronospan K523 Platinum Disk.

Pro prvky V/23 a V/24 je možné použít typovou desku tl. 38 mm, u ostatních prvků je nutné zachovat požadovanou tloušťku za použití HPL fólie.

Prvky V/17 a všechny ostatní sokly zůstávají beze změn.

S ohledem na výše uvedené tak zadavatel rozhodl o změně lhůty pro podání nabídek. **Nově činí lhůta pro podání nabídek do 28.02.2024 v 10:00.** Uvedená změna týkající se změny lhůty pro podání nabídek je obsažena v příloženém dokumentu Textová část zadávací dokumentace změna č. 1 ze dne 16.02.2024. A je také obsažena v opravené výzvě k podání nabídky změna č. 1 ze dne 16.02.2024.

Veškeré přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 jsou pro dodavatele závazné a dodavatelé jsou povinni je použít při zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 16.02.2024.

Přílohy:

Textová část zadávací dokumentace změna č. 1 ze dne 16.02.2024

Výzva k podání nabídky změna č. 1 ze dne 16.02.2024

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností