



ZÁPIS Z PROHLÍDKY MÍSTA PLNĚNÍ

Identifikační údaje zadavatele:	město Otrokovice nám. 3. května 1340; 765 02 Otrokovice IČ: 00284301
Název veřejné zakázky:	Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti služeb a dat MěÚ Otrokovice (dále jen předmětná zakázka)
Spisová značka:	OTRK/ORM/10349/2023/PIS

Dotazy účastníků a odpovědi zadavatele z prohlídky místa plnění předmětné zakázky, která se uskutečnila dne **15. 2. 2024 v 9:00 hodin**, v sídle zadavatele.

1. Dotaz

Prostup z podhledu do serverovny na budově č. 1 v první patře je zabezpečen požární ucpávkou, lze ucpávku odstranit pro instalaci nové kabeláže?

Odpověď na dotaz:

Při instalaci nové kabeláže lze ucpávku odstranit, nicméně po dokončení prací je nutné, aby byla ucpávka dodavatelem obnovena.

2. dotaz

Je na budově č. 2 volný prostup mezi patry v místnosti serverovny v 1 patře?

Odpověď na dotaz:

Ne, stávající prostup je nepoužitelný pro vedení nové kabeláže. Dodavatel si zabezpečí prostup nový.