
V Olomouci 12.9.2023

Marcela Sedláková

**projektová kancelář
Nám.T.G.Masaryka 588
760 00 Zlín**

V c: souinitel odtoku vsakovací dlažby (VSK).

S ohledem na svoji navrženou funkci, kdy jsou vsakovací dlažby (VSK) vodopropustné v celé ploše svého formátu, je odtokový souinitel roven hodnotě 0.

V případě dalších dotazů jsme k dispozici.

Za

.....

manažer kvality výroby