

Název zadavatele:	město Otrokovice
Sídlo:	nám. 3. května 1340 76502 Otrokovice
IČO:	00284301
Č. j.:	5127/2024

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Otrokovice – třída T. Bati – chodník u SPŠ“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P24V00000042“**

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 98 Zákona v tomto znění:

V technické zprávě k SO 101 chodník byla v konstrukci chodníku chybně uvedena tloušťka šterkodrtě. Původně bylo uvedeno 100 mm (2x) nově je tloušťka 150 mm (2x). Celkový součet tloušťky konstrukce chodníku se nemění, tj. 420 mm.

V položkovém rozpočtu i ve vzorovém řezu (10- 5 VZOROVÝ ŘEZ.PDF) je údaj o tloušťce uveden správně.

Uvedená změna je obsažena v příloženém dokumentu 10-2 TECHNICKÁ ZPRÁVA_změna č. 1

Charakter odpovědí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nemá vliv na posun lhůtu pro podání nabídky. Lhůta pro podání nabídek je neměnná.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 21.06.2024.

Příloha:

10-2 TECHNICKÁ ZPRÁVA_změna č. 1

V Otrokovicích dne 21.06.2024

Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města, v.r.