

Zadavatel: město Otrokovice
Se sídlem: náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
IČ: 00284301

č.j.: 2/O/2024047

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 26.06.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 **- posun lhůty pro podání nabídky -**



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



ITI
Zlínské aglomerace
investice s nadhledem

Název veřejné zakázky:

Otrokovice – rekonstrukce místní komunikace Čechova a Základní technické vybavení – lokalita Lazíště, Otrokovice

Ev. číslo veřejné zakázky:

2024047

Předmět veřejné zakázky:

☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Profil zadavatele:

https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 54 odst. 5, § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Předložené slepé rozpočty neobsahují výpočet výkazu výměr. Prosíme zadavatele o doplnění podrobného výkazu výměr do slepých rozpočtů z důvodu bližšího upřesnění a lokalizaci rozpočtovaných prací.

Odpověď č. 1 :

Slepé rozpočty byly aktualizovány a nyní obsahují výpočty výkazu výměr. Zadavatel provedl úpravu v soupisu prací a v návaznosti na tuto úpravu poskytuje zadavatel spolu s vysvětlením zadávací dokumentace opravené soupisy prací, který je účastník zadávacího řízení povinen použít jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, a v souladu s požadavky zadavatele jej předložit v rámci nabídky.

Dotaz č. 2:

Týká se SO 101 – lokalita Laziště:

Ve výkazu výměr je uvedena pol. č. 565155121 – Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl.70 mm. V projektové dokumentaci je však navržen asfaltový beton ACP 16+ tl.50 mm. Žádáme o vyjasnění uvedeného rozporu.

Odpověď č. 2 :

Dodavatelem bude naceněna ve výkazu výměr uvedená položka č. 565155121 – Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl.70 mm. Projektová dokumentace stavby byla v tomto smyslu opravena. Opravenou technickou zprávou (TZ_změna č. 1) a vzorový řez (05-VZR_změna č. 1.pdf) zadavatel poskytuje společně s vysvětlením ZD.

Dotaz č. 3:

Týká se SO 301:

V zadávací dokumentaci chybí projektová dokumentace objektu SO 301 – Kanalizace dešťová. Žádáme o doplnění projektové dokumentace.

Odpověď č. 3:

Společně s vysvětlením ZD zadavatel poskytuje ve formě přílohy projektovou dokumentaci k SO 301 - Kanalizace dešťová.

Dotaz č. 4:

Týká se SO 301:

Ve výkazu výměr je uvedena pol. č. 174101101 – Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet a rýh s množstvím 611,333 m³. Množství dodávky kameniva pro zásyp je 379,47 t, dle pol. č. 583423203R – Kamenivo nestanovené drcené frakce 0 až 32 mm. Množství dodávky kameniva je chybné, skutečné množství činí 1 222 t (611,333 x 2). Žádáme o opravu ve výkazu výměr.

Odpověď č. 4:

Zásypem nemůže být myšlena celá kubatura ze štěrkodrti, protože zasypáváme i zeminou na stoce A (téměř celá stoka kromě 8 m).

Dotaz č. 5:

Týká se SO 301:

V zadávací dokumentaci chybí projektová dokumentace retenčních nádrží. Žádáme o doplnění projektové dokumentace.

Odpověď č. 5:

Společně s vysvětlením ZD zadavatel připojuje ve formě přílohy projektovou dokumentaci SO 301 Kanalizace dešťová, jejíž součástí je i projektové dokumentace retenční nádrže.

Zadavatel se rozhodl změnit lhůtu pro podání nabídky. Nově činí lhůta pro podání nabídky do 18.07.2024 do 10:00 hodin.

Uvedená změna týkající se posunu lhůty pro podání nabídky je obsažena v příloženém dokumentu Textová část zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 26.06.2024 a dále je obsažena v opravené výzvě k podání nabídky_změna č. 1 ze dne 26.06.2024.

Veškeré změny provedené v rámci tohoto vysvětlení ZD včetně poskytnutých příloh jsou pro dodavatele závazné a dodavatelé jsou povinni je zohlednit při zpracování nabídky.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 26.06.2024.

Příloha:

Výzva k podání nabídky_změna č. 1 ze dne 26.06.2024

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 26.06.2024

SO 301 dešťová kanalizace

TZ_změna č. 1 + vzorový řez - 05-VZR_změna č. 1

Příloha č. 5 - Soupis prací, dodávek a služeb_změna č. 1 (062024-2 - Otrokovice - rekonstrukce místní komunikace Čechova - verze 2 [zadání]_změna č. 1 + 482023-1 - ZTV lokalita Laziště, Otrokovice - verze 1 [zadání]_změna č. 1)

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností