

Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 01.06.2022  
Jednací číslo: MOVOZADZL-010622-09  
Vy izuje: Ing. Jan Schieferdecker  
Telefon: 577 124 223  
E-mail: schieferdecker@smv.cz  
Datum: 14.06.2022

Žadatel:  
ZR Porting,s.r.o  
P íkop 843/4  
602 00 Brno

## Vyjád ení ke stavbám bez p ípojení na vodovod a kanalizaci provozovaných spole ností Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Zlín

Název akce: ZŠ Mánesova Otrokovice - revitalizace víceú elového h íšt  
Typ ízení: Spole né územní a stavební ízení  
Typ stavby: novostavby a rekonstrukce RD, BD - p ípojky bez zásahu  
Investor: M sto Otrokovice  
Projektant: ZR Porting,s.r.o.

Lokaliza ní údaje:	Okres:	Zlín
	Obec:	Otrokovice
	Název k.ú.:	Otrokovice
	Parcela:	439/29, 439/121
	Up esn ní:	Mánesova

Popis stavby:

P edm tem ešení je revitalizace víceú elového h íšt u ZŠ Mánesova v Otrokovicích. Jedná se o vybudování nové betonové plochy (cementový pot r), víceú elové h íšt (tartanový povrch), florbalové h íšt (plastové rohože) a skok daleký s dosko íšt m. Sou ástí stavby jsou dva sklady, dva altánky a související plocha ze zámkové dlažby. Stávající tartanová atletická dráhy, stávající h íšt a skok daleký z stávají beze zm n.

Odvod ovací plochy budou navýšeny o plochu nov vybudovaného florbalového h íšt , tedy o 924 m<sup>2</sup> a plochu betonové zámkové dlažby: 216 m<sup>2</sup>. Srážkové vody z nov vybudovaných sportovních ploch budou svád ny do stávajících betonových žlab na vnit ní hran b žecké dráhy a následn do stávající deš ové kanalizace, na které je navržena reten ní nádrž o objemu 15,4 m<sup>3</sup> s erpadlem a využíváním deš ových vod na zálivku. Bezpe nostní p epad z RN je napojen do stávající areálové kanalizace (kanaliza ní p ípojky) a následn do kanalizace pro ve ejnou pot ebu.

**MOVO, a.s., souhlasí s p edloženou projektovou dokumentací v p ípad , že budou spln ny následující podmínky:**

**Podmínky MOVO, a.s., k ešené akci:**

1. Nesmí dojít k nárůstu odvád ných deš ových vod napojených do kanalizace pro ve ejnou pot ebu. Ve smyslu vyhlášky 269/2009 Sb. §20 O obecných požadavcích ve využívání území požadujeme maximální podíl deš ových vod zasakovat (zálivka), p ípadn odvád t do p ílehlych travnatých ploch).
2. Odtok z RN do jednotné kanaliza ní p ípojky musí být v dimenzi max. DN 25, aby bylo zajišt no regulované vypoušt ní deš ových vod do 2 l/s.
3. Reten ní nádrž a odtok z RN musí být pravideln kontrolovány a udržovány dle pokyn ýrobce tak, aby nedošlo k ucpání odtoku a bylo zajišt no stanovené-povolené množství odtékajících deš ových vod do ve ejné kanalizace max. 2 l/s.

**Podmínky MOVO, a.s. – obecné:**

4. Za ízení v našem provozování musí zstat bhem a po ukonění stavby trvale pístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
5. Pokud dojde k poškození za ízení v provozování MOVO, budou tato za ízení opravena nebo uvedena do pvodního stavu na náklady investora stavby.
6. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nov upravenou niveletu terénu.
7. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
8. Před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení za ízení v provozování MOVO, a.s.
9. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkci armatur v lokalitě stavby.
10. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl pizván ke kontrole nepoškozenosti a funkce armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu ešené akce.
11. Při odkrytí í poškození sítí p erušit další práce, zabezpečit sít před poškozením a bezodkladn tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
12. Před zakrytím provedeného díla p izvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
13. V místech k ízení s podzemními ady v našem provozování požadujeme umístit vedení do chráněných p esahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
14. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo k ízení sítí dle SN 73 6005.
15. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, případně SN 752130.
16. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního za ízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které iní u vodovodních ád a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních ád a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních ád a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
17. Souasn zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
  - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
  - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního adu nelze:
    - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná za ízení í provádět innosti, které omezují pístup k t mto za ízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
    - b. vysazovat trvalé porosty
    - c. provádět skládky
    - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, í kanalizace, pop ípad provozovatele
18. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech za ízení v našem provozování doporuujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ru n .
19. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad za ízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, í v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
20. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím za ízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
21. Za ízení staveníšť nesmí být situováno na poklopech za ízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních ád, hydrantů nebo p ípojek.
22. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními ady a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například p ekrytí silničními panely.
23. Veškeré změny proti předložené PD musí být ešeny s pověněnými zaměstnanci MOVO a.s.
24. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů ešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.

25. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojiženo nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

**Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:**

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků vodního žadatele.

Ing. Jan Schieferdecker  
Vedoucí oddělení TP Zlín

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Tovární 41, 779 00 Olomouc  
(IČ) 61859575  
Pracoviště: Zlín  
T. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
(T) +420 577 124 223  
(F) +420 577 124 264  
(E) [schieferdecker@smv.cz](mailto:schieferdecker@smv.cz)  
[www.smv.cz](http://www.smv.cz)

**estné prohlášení žadatele/stavebníka \*)**

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Souhlasím prohlášení, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V .....

Dne .....

Jméno a podpis: .....

\*) nehodící se škrtnete