

Zadavatel: město Otrokovice
Se sídlem: nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Zastoupený: Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města
IČO: 00284301

2/O/2024054

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 02.08.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Modernizace víceúčelového hřiště ZŠ Mánesova**
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2024-032617
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Profil zadavatele: https://zakazky.otrokovice.cz/profile_display_2.html



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Zcela chybí specifikace sportovních polyuretanových povrchů. V PD je pouze uvedena tl. 20 mm, EPDM granulát (fr 0,0-0,5 mm), polyuretanové pojivo, EPDM granulát fr (0,5-1,5 mm). Tato tloušťka je však naprosto nestandardní, frakce EPDM granulátu nedávají žádný smysl. U skoku dalekého je ve výpisu skladeb uvedena dokonce tl. 15 mm. Žádáme zadavatele o specifikaci PUR povrchů - požaduje zadavatel vodonepropustný nebo vodopropustný PUR povrch, jednovrstvý nebo dvouvrstvý? Jaká má být tloušťka a barva povrchu? Může být granulát EPDM nahrazen TPV granulátem? U víceúčelového hřiště doporučujeme jednovrstvý vodopropustný povrch standardní tl. 10, 11 nebo 13 mm (žádáme zadavatele o upřesnění). U skoku dalekého doporučujeme dvouvrstvý stříkaný vodopropustný povrch tl. 10+3 mm.

Odpověď č. 1 :

U víceúčelového hřiště bude uvažován jednovrstvý vodopropustný EPDM tloušťky 13 mm, pro skok daleký EPDM dvouvrstvý vodopropustný tl. 10+3 mm. V rámci výběru povrchu požadujeme zanechat EPDM granulát. Barva povrchu bude upřesněna až v rámci realizace dle přání investora.

Dotaz č. 2:

S dotazem výše souvisí i požadavek zadavatele na doložení kopie osvědčení (protokolu) o splnění požadovaných technických parametrů použitého souvrství propustných povrchů dle příslušných platných ČSN vydané akreditovanou zkušebnou. Jelikož nejsou sportovní povrchy nijak specifikovány, nelze požadované osvědčení doložit. Navíc existuje nespočet typů a kombinací umělých PUR povrchů vč. typů podkladních vrstev. Ani jako specializovaný dodavatel nejsme schopni mít vyhotoveny osvědčení na všechny typy a kombinace povrchů, jednalo by se řádově o desítky různých osvědčení v řádech vyšších statisíců Kč. Žádáme tedy zadavatele, aby bylo možné osvědčení (protokol) dodat až po pokládce sportovních povrchů, kdy budou provedena měření akreditovanou laboratoří přímo na místě (in situ).

Odpověď č. 2 :

Doložení kopie osvědčení (protokolu) o splnění požadovaných technických parametrů použitého souvrství propustných povrchů dle příslušných platných ČSN vydané akreditovanou zkušebnou bude vybraným dodavatelem předloženo v rámci protokolárního předání a převzetí díla.

Dotaz č. 3:

V PD se počítá i s osvětlením sportovišť, VV jsme však nedohledali. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. doplnění VV pro osvětlení sportovišť

Odpověď č. 3 :

Výpočet osvětlení byl doložen, jelikož v původní dokumentaci se uvažovalo s osvětlením hřišť. V rámci cenové optimalizace bylo nakonec dohodnuto, že pro toto osvětlení se provede pouze elektro příprava bez samotných svítidel.

V PD je tedy uvažováno pouze s přípravou pro osvětlení.

Vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 02.08.2024 zadavatel oznamuje **změnu (posunutí) lhůty pro podání nabídek, a to do dne 26.08.2024 do 10:00 hodin.**

Oprava Oznámení o zahájení zadávacího řízení byla odeslána do Věstníku veřejných zakázek a prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek do Úředního věstníku Evropské unie dne 02.08.2024. a bude uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku Evropské unie v termínu dle Provozního řádu provozovatele Věstníku veřejných zakázek.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 02.08.2024.

Přílohy:

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 1

Příloha č. 3_Obchodní podmínky_změna č. 1

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností