

A107-08 VÝPIS VÝROBKŮ STAVEBNÍ ČÁST M. Č. 107 MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA

DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele.

Akce :	ZŠ TGM – ODBORNÉ UČEBNY
Místo:	J. Žižky 1355, 765 02 Otrokovice 2
Investor:	město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Stupeň:	DVZ
Vypracoval:	Ing. arch. Kamila Machová
Hl. projektant:	Jaroslav Pavelka
Zak. číslo:	20624
Arch. č.:	206-24
Datum:	01/2024

OSTATNÍ			
OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
		Stavební práce	
O01		Dveře <u>Rozměr dveří:</u> 800 x 1970 mm <u>Provedení:</u> pravé, dřevěné falcové dveře z dřevěného rámu a výplní plné DTD, ve spodní části osazena padací lišta nebo dřevěný práh s těsněním <u>Akustický útlum:</u> min. 32 dB <u>Tloušťka dveří:</u> 45 mm <u>Pant:</u> nerezový závěs simonswerk VX 7939120 pro falcové dveře <u>Kování:</u> nerez klika – klika, nerezová rozetová klika FAVORIT na kovových podkonstrukcích, prošroubována skrz dveře metrickými šrouby. Kovové podrozety jsou pevně spojeny s klikou – PZ (cylindrická vložka) <u>Barva:</u> dle výběru investora	1 ks
O02		Zárubeň 80P <u>Provedení:</u> ocelová dvoudílná zárubeň pro dodatečnou montáž s kapsami pro nerezový závěs VX, vyrobená z 1,5 mm silného pozinkovaného plechu, do příčky tl. 150 mm <u>Dveře:</u> 800 x 1970 mm, pravé se zvukovou neprůzvučností min. 32 dB <u>Barva:</u> komaxitový nástřik v odstínu RAL – dle výběru investora	1 ks
O03		Umyvadlo vč. baterie <u>Rozměr:</u> 640 x 460 mm s otvorem pro baterii Včetně baterie <u>Materiál:</u> bílý diturvit <u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora	1 ks
O04		Keramický obklad do výšky 1600 mm <u>Rozměr:</u> 200 x 400 mm <u>Plocha:</u> cca 3,712 m ² <u>Barva:</u> bílá nebo dle výběru investora <u>Povrchová úprava:</u> dle výběru investora	Cca 3,712 m ²
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vnošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
O05		PVC – podlaha + sokl Plocha podlahy (bez soklu): cca 80,44 m ² Celková tloušťka: 2,0 mm Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,7 mm Šířka: 1500 mm Délka role: 12 m Plošná hmotnost: 3060 g/m ² Tepelná vodivost: 0,17 W/m.K Odolnost proti skluzu: DS Trvalá deformace: ≤ 0,1 mm Reakce výrobku na oheň: B _{fl} -s1 Odolnost proti opotřebení: T Stálobarevnost na umělém světle: min. 6 Rozměrová stálost: ≤ 0,4 Stupeň zátěže: velmi vysoká zátěž Vliv kolečkové židle Odolnost proti vzniku skvrn a chemická odolnost Odolnost proti bakteriím Garance 10 let Barva: dle výběru investora	Cca 80,44 m ²
O06		Odkládací parapetní pult Rozměr: š. 3790 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany.	1 ks
O07		Odkládací parapetní pult Rozměr: š. 5550 mm (tolerance ±10%) LTD min. 18mm, lepená konstrukce, ABS hrany.	1 ks
O08		Kryt radiátoru Rozměr: š. 3790 mm (tolerance ±10%) Konstrukce: tvořena z LTD materiálu tloušťky min. 18mm a konzol z jeklového profilu.	1 ks
O09		Kryt radiátoru Rozměr: š. 5550 mm (tolerance ±10%) Konstrukce: tvořena z LTD materiálu tloušťky min. 18mm a konzol z jeklového profilu.	1 ks
POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vyošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
POD1		<p>Specifikace kazetového akustického minerálního pohltivého stropního podhledu s viditelnou konstrukcí</p> <p>Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny kolmou hranou.</p> <p>Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástríkem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x24mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost světla $\geq 88\%$, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 $\alpha_w \geq 1,0$, NRC $\geq 1,0$, neprůzvučnost podle EN 20140-9 ≥ 29 [dB], barva bílá podobná RAL9010. Pro úpravu hodnot nízkých frekvencí součinitele zvukové pohltivosti je nad plochu POD1 vložena vrstva akustické minerální izolace tl.50 mm, min.obj.hm.50 kg/ m³.</p> <p>Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.</p> <p>Provedení včetně čel podhledů vzniklých odstupy podhledů od oken či jiných překážek.</p>	cca 53,51 m ²
POD2		<p>Specifikace kazetového akustického minerálního odrazivého stropního podhledu s viditelnou konstrukcí</p> <p>Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny kolmou hranou.</p> <p>Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílů a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástríkem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19 mm, provedení hrany s podélnou kolmou hranou, čelní kolmou hranou. Odrazivost světla $\geq 88\%$, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 $\alpha_w \geq 0,15$, NRC $\geq 0,15$, neprůzvučnost podle EN 20140-9 ≥ 38 [dB], barva bílá podobná RAL9010.</p> <p>Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních profilů a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvicích prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 apod. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.</p>	cca 12,92 m ²
<p>POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vnošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.</p>			

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET
SAO1		<p>Specifikace akustického pohltivého stěnového obkladu svislých stěn s obvodovým rámem, výplní s grafickým potiskem</p> <p>Stěnová akustická obkladová konstrukce v kovovém rámu provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004.</p> <p>Obkladové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jilu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální povrchovou úpravou nakaširovanou netkanou textilií s nástríkem barvou nebo grafickou úpravou, hladká akustická deska ve formátu 1200x2400mm vložená do hliníkového systémového rámu tl.43mm (Alu natur eloxovaný, barva rámu E6-EV1). Odrazivost světla $\geq 88\%$, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654, barva bílá podobná RAL9010.</p> <p>Zkompletovaný díl stěnového panelu se upevňuje na stěnu pomocí stěnových excentrických příponek a montážního klíče.</p> <p>Na obkladový stěnový díl nesmí být zavěšována žádná zařízení, příslušenství, vybavení místnosti apod.</p> <p>Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.</p>	1 ks
<p>POZNÁMKA: Přesné rozměry zaměřit před výrobou na stavbě. Uvedené výrobky je nutné brát jako referenční určující úroveň standardu a specifikaci technických parametrů. Je možné použít záměny se srovnatelnými nebo lepšími parametry. Veškeré výrobky budou před objednáním vyvzorkovány a odsouhlaseny objednatelem. Všechny výrobky musí také obsahovat jejich celkové sestavení, vnošení, rozmístění, kotvení a montáž, celkovou dopravu a instalační práce.</p>			