



ROZDĚLENÍ NA STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 02 PŘÍPOJKA KANALIZACE
SO 03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH VEŘEJNÝCH SÍTÍ

— PLYNOVÝ RAD. STE.
— VODOVODNÍ RAD. PE.
— KANALIZAČNÍ RAD. JEDNOTNÉ KANALIZACE
— ULIČNÍ ROZVOD NN + VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ZEMNÍM KABELEM

LEGENDA NAVRHOVANÝCH PŘÍPOJEK

— KANALIZACE DEŠŤOVÁ
— KANALIZACE TLAKOVÁ

LEGENDA

S1-3

- NOVÁ REVIZNÍ LOMOVÁ ŠACHTA – PVC DN400
- 1x PVC ŠACHETNÍ DNO SE DVĚMA OTVORY 400/150/150/150
- 1x PVC PRODLOUŽENÍ 400/1
- 1x TELESKOPICKÝ KRYT 5 t ZAKONEŇENÝ POKLOPEM T5
- NOVÁ REVIZNÍ LOMOVÁ ŠACHTA – PLASTOVÁ DN1000
- 1x ŠACHETNÍ DNO
- 1x KONUS 1000/600
- 1x POKLOP T5

S4

- RETENČNÍ NÁDRŽ 6*4,8*1,225 m stavební / užitný objem 34,5/32,8 m3
- 120 ks modulů , 1 ks revizní šachta 600

RE

- ČERPAČÍ STANICE 1500/4050 – PREFA 2* KALOVÉ ČERPADLO 3l/s Y=3m – PRO OBET. POD HL. PODZEMNÍ VODY
- 2*AS – Čerpadlo 3f/400V Q=3 l/s, H=7m, elektromotor: 1,1 kW/2750 ot./min – 1
- Technologické vybavení – trubní rozvody DN50 – PLAST – zpětná klapka DN 50 – 2ks
- uzavírací šoupě DN 50 – 2ks – vodičí trubky pro instalaci čerpadel – pozink. pletěz – 2ks – spojovací materiál
- El. rozváděč
- Kompozitový poklop 900x600mm, třída B
- Vstřípní nerezový žebřík
- Výsuvná madla

ČS1

- ČERPAČÍ STANICE 1240/4420 – PREFA E – Deep 900 + plovoucí sací sada 1" PRO OBET. POD HL. POD. VODY
- Čerpadlo s bočním výstupem pro plovoucí sání: Sada plovoucího sání 1" je součástí.
- Technické parametry: – Výtlak max. (m) 46 m – Jmenovitá napětí (V) 230 V
- Vnější průměr max. (mm) 150 mm – Průtok max. (l/min) 80 l/min
- Technologické vybavení DN50/1 – trubní rozvody DN50 – zpětná klapka DN 50 – uzavírací klapka DN 50
- Kompozitový poklop 600x600mm, třída B, uzamykatelný

ČS2

- JÁMA PROTLAKU
- TERASOVÁ VPUSŤ – NOVÁ UPAVENÁ A NÁPOJENÁ NA STÁVAJÍCÍ ODPAD
- DEŠŤOVÝ SVOD VYVEDEN NA TERÉN A OPATŘEN LAPAČEM SPLAVNIN DN125

±0.000=185,200 m n.m. BpV

Výškový systém: B.p.v.

VYPRACOVAL ING. MILAN FARÁŘ		PARE ČÍSLO	
ODP.PROJ.PROFESE ING. MILAN FARÁŘ			
KONTROLOVAL ING. MILAN FARÁŘ			
ODP.PROJ.STAVBY ING. MILAN FARÁŘ			
STAVEBNÍ ÚŘAD: OTROKOVICE			
KRAJ: ZLÍNSKÝ	OBEC: OTROKOVICE	FORMÁT	OB*44
STAVEBNÍK: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 76502 Otrokovice		DATUM	04/2025
LIKVIDACE DEŠŤOVÝCH VOD MŠ OTROKOVICE ul. ZAHRADNÍ č.p. 1202 a č.p. 1139		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:500
		ZAK. ČÍSLO	--
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE		CAD FILE	
PROFESE: F.2. – INŽENÝRSKÉ OBJEKTY		03-F.2.-204-00	
SITUACE		03-F.2.-204-00	
		OZNAČENÍ PROFESE	Č. VÝKRESU REVIZE
		F.2.	204 00