

Název zadavatele:	město Otrokovice
Sídlo:	nám. 3. května 1340 76502 Otrokovice
IČO:	00284301
Č. j.:	12319/2025

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„ROŠ - táborová základna DDM Sluníčko – výměna oken a dveří“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000051**“

Dne 30.09.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „ROŠ - táborová základna DDM Sluníčko – výměna oken a dveří“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

V technických požadavcích na okna a BD je požadavek na:

Vnitřní výztuha: ocel min. 1,5 mm – uzavřený profil ve křídle i rámu.

Je možné Vám nabídnout:

Vnitřní výztuha: ocel min. 2 mm – uzavřený profil v rámu, v křídle otevřený profil ve tvaru U (C)? Pevnostní výpočty a dimenze profilů budou odpovídat plánovanému zatížení a velikosti křídel a bude dodržena statika a stabilita.

Dotaz č. 2:

Co tím má zadavatel na mysli - Brzda v otevření? Prosím, upřesněte.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

V křídle lze zaměnit uzavřený profil tl. 1,5 mm za otevřený s tl. 2 mm. V rámu na uzavřeném profilu zadavatel trvá. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že nabízené dílo musí obsahovat pevnostní výpočty a dimenzování profilů odpovídající požadavkům ČSN, plánovanému zatížení a velikosti křídel, přičemž bude zajištěno dodržení statiky a stability konstrukce.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje u balkonových dveří brzdu v otevření. Jedná se o aretační pojistku/brzdu proti samovolnému zavření vlivem průvanu. Mechanické zařízení, které umožňuje zafixovat dveře v libovolné

poloze otevření, aniž by se zavíraly nebo samy hýbaly. Aktivuje se otočením kliky ve specifické poloze, což zafixuje křídlo dveří. Zabraňuje tak například nežádoucímu zabouchnutí dveří při průvanu, čímž zvyšuje bezpečnost a komfort při větrání.

V Otrokovicích dne 01.10.2025

Ing. Bc. Barbora Fojtáková, vedoucí ORM, v.r.