

Název zadavatele:	město Otrokovice
Sídlo:	nám. 3. května 1340 76502 Otrokovice
IČO:	00284301
Č. j.:	12319/2025

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„ROŠ - táborová základna DDM Sluníčko – výměna oken a dveří“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000051**“

Dne 01.10.2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „ROŠ - táborová základna DDM Sluníčko – výměna oken a dveří“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Prosím o vysvětlení:

Položka č.1 - požadujete štulp nebo pevný sloupek?

Položka č.5 - jde pouze jen jednokřídlo otvíravé a druhé FIX, nebo obě strany FIX? Dvoukřídle nelze u důvodů, málo místo pro panty.

Položka č.6 - co si máme představit pod TIF?

Položka č. 8-10 - požadujete pevné příčky pro dělení skla nebo meziskelní příčky? Prosím upřesnit otvírání zda dovnitř nebo ven.

Dotaz č. 2:

Dobrý den, v zadání požadujete ke kulatému oknu vnitřní PVC a venkovní AL parapet. Ke kulatému oknu není možné ohnout PVC parapet. Prosíme o upřesnění, jakým způsobem chcete řešit vnitřní parapet.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1

Položka č.1 - Zadavatel požaduje pevný sloupek.

Položka č.5 - Jedno křídlo otvíravé a druhé FIX.

Položka č.6 - TIF - trvale (trvale neotevíravá) izolační fixní výplň – tedy prvek, který je pevně vyplněný, bez možnosti otevírání či vyklápění.

Položka č. 8-10 - Zadavatel požaduje meziskelní příčky 18 mm, otvírání dovnitř.

Dotaz č. 2

U kulatého okna (položka č. 5 v technickém zadání - příloha č. 5 ZD) nebudou parapety nebudou součástí nabídky - viz upravený položkový rozpočet (příloha č. 9 Zadávací dokumentace - úprava k 02.10.2025).

Přílohou přikládáme upravený položkový rozpočet - příloha č. 9 Zadávací dokumentace - úprava k 02.10.2025, který jsou dodavatelé povinni nacenit.

V Otrokovicích dne 02.10.2025

Ing. Bc. Barbora Fojtáčová, vedoucí ORM, v.r.

