

Název zadavatele:	město Otrokovice
Sídlo:	nám. 3. května 1340 76502 Otrokovice
IČO:	00284301

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Sportovní areál Trávníky Otrokovice – výstavba zázemí“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P26V00000002**“

Dne 12. 01. 2026 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Sportovní areál Trávníky Otrokovice – výstavba zázemí“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

1. Nikde není specifikováno, jaké provedení sprch požadujete. Laminátové boxy budou brzy zničené (malá životnost). Provedení pomocí spádovaných podlah a žlabů a růžic ze stěny bude finančně náročnější řešení. Prosím specifikovat. požadované řešení.

2. Vstupní dveře mají být plastové, nebo můžou být ocelové lakované?

3. V tabulce místností je uveden povrch laminovaná dřevotříska ve sprchách. Stěny by ale měly být dodatečně obloženy voděodolnými deskami (pěnění PVC). LTD není určeno pro styk z vlhkostí.

4. V projektové dokumentaci na výkresech v poznámkách je uvedeno, že se jedná o výrobek plnící funkci stavby. Je nutné předkládat certifikát o výrobku plnící funkci stavby? Nikde v zadávacích podmínkách, ani např v PBŘ toto není uvedeno.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

ad 1

Sprchy budou řešeny pomocí spádovaných podlah s podlahovými žlaby, pevná sprchová růžice ze stěny, baterie.

ad 2

Vstupní dveře budou ocelové, tepelně izolované, v bezpečnostní třídě RC2, povrchová úprava v odstínu RAL 7016, osazené do ocelových zárubní RAL 7016.

ad 3

Budou zabudovány celoplastové desky (referenční výrobek: SIMONA)

ad 4

Po dokončení stavby bude předloženo prohlášení výrobce, že se jedná o výrobek plnící funkci stavby.

Zadavatel v příloze přikládá upřesnění standardu.

Vzhledem k poskytnutému upřesnění standardu zadavatel oznamuje změnu (prodloužení) lhůty pro podání nabídek, a to do dne 21.1.2026 do 10:00. Tento nový termín je uveden v příložené zadávací dokumentaci - výzvě - změně č. 1.

Vysvětlení zadávací dokumentace vč. příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 13.1.2026.

Přílohy:

- Upřesnění standardu
- Zadávací dokumentace – výzva – změna č. 1

V Otrokovicích dne 13.01.2026

Ing. Bc. Barbora Fojtáková, vedoucí odboru rozvoje města, v.r.