

Legenda místností			
01	sklad biologického odpadu	14	sklad potravin
02	vstup zaměstnanců, zásobování	15	chladný sklad
03	sklad konzerv a ovoce	16	přípravna masa a vytloukání vajec
04	úklidová komora	17	varna
05	sklad čistících prostředků a DHIM	a	čistá přípravna zeleniny, studená kuchyně
06	sklad kořenové zeleniny	b	přípravna těst
07	sklad obalů	c	diety
08	hrubá přípravna zeleniny	d	tepelná úprava
09	chodba, podhled kazetový	e	porcování tepelně upravených surovin
10	Wc zaměstnanců	f	výdej jídel
11	šatna zaměstnanců	g	mytí provozního nádobí
12	kancelář vedoucí kuchyně, podhled SDK	h	mytí stolního nádobí
13	strojovna VZT	19	jídelna

VYPÍNAČ Č.1, 10A, ZAPUŠTĚNÝ, IP20
PŘEPÍNAČ Č.5, 10A, ZAPUŠTĚNÝ, IP20
PŘEPÍNAČ Č.6, 10A, ZAPUŠTĚNÝ, IP20
PŘEPÍNAČ Č.6+1, 10A, ZAPUŠTĚNÝ, IP20
PŘEPÍNAČ Č.7, 10A, ZAPUŠTĚNÝ, IP20
VYPÍNAČ Č.1, 10A, ZAPUŠTĚNÝ, IP44
PŘEPÍNAČ Č.5, 10A, ZAPUŠTĚNÝ, IP44
PŘEPÍNAČ Č.6, 10A, ZAPUŠTĚNÝ, IP44
PŘEPÍNAČ Č.7, 10A, ZAPUŠTĚNÝ, IP44
VYPÍNAČ Č.1, 10A, NA POVRCH, IP44
TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 10A, (SIGNALIZACE), ZAPUŠTĚNÝ IP20
TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 10A, (SIGNALIZACE), ZAPUŠTĚNÝ IP44
REGULÁTOR OTÁČEK RDV - DODÁVKA VZT
VÝVOD 3-J, 230V, REZ. 3m
VENTILÁTOR, DODÁVKA VZT
SMR-H ČASOVÉ RELÉ DO KRABICE
R-K ROZVADĚČ KUCHYNĚ
VCS ROZVADĚČE REGULACE VZT, DODÁVKA VZT

A/ Sv. LED 61W, 7700lm, IP65, přisazené popř. zavěšené
B/ Sv. LED 77W, 9500lm, IP65, přisazené popř. zavěšené
C/ Sv. LED 30W, 4000lm, IP40, přisazené
D/ Sv. LED 41W, 5000lm, IP40, přisazené
E/ Sv. LED 34W, 4000lm, IP40, panel na povrch popř. do SDK
F/ Sv. LED 34W, 4000lm, IP40, panel do podhledu 60x60
G/ Sv. LED 24W, 2230lm, IP40, přisazené, kryt
H/ Sv. LED 19W, 1960lm, IP40, přisazené, tř. II, kryt
I/ Sv. LED 21W, 2110lm, IP44, přisazené, kry, detektor pohybu
J/ Sv. LED 61W, 7700lm, IP66, průmyslové, teplota okolí 70 st. C
N/ LED nouzové, IP44, 6W, 470lm, 1hod.
Np/ LED nouzové, piktogram, IP44, 3W, 256lm, 1hod.

ROZVODY PROVEDENY POD OMÍTKOU S PŘÍSLUŠENSTVÍM ZAPUŠTĚNÝM IP20 (IP44) POPŘ. VYJÍMEČNĚ NA POVRCHU S PŘÍSLUŠENSTVÍM NÁSTĚNNÝM IP40 (IP44).
SVÍTIDLA OSAZENÁ NA STROPNÍ KONSTRUKCI POPŘ. NA STĚNÁCH, ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU EVENT. ZAVĚŠENÁ V ÚROVNI SPODNÍ HRANY VZT POTRUBÍ.
OVLÁDACÍ PRVKY OSAZENY VE VÝŠCE 1,2 m SPODNÍ HRANOU
ZÁSUVKY OSAZENY VE VÝŠCE PODLE VÝKRESU "GASTRO - PŘIPOJOVACÍ BODY ELEKTRO - KÓTY"
(V EVENT. KOUPELNÁCH RESPEKTOVAT POŽADAVKY PRO ZÓNY PODLE ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.)
(UMÝVACÍ PROSTOR PODLE ČSN 33 2130 ed. 3)
JEDNOTLIVÉ VENTILÁTORY JSOU PŘIPOJENY NA OBVODY OSVĚTLENÍ A OVLÁDÁNY TLAČÍTKY PŘES ČASOVÁ RELÉ NAPŘ. SMR-H SE ZPOŽDĚNÝM VYPNUTÍM. VZT 1.36 JE PŘIPOJEN PŘES REGULÁTOR OTÁČEK RDV V DODÁVCE VZT. VZT JEDNOTKA A KONDENZAČNÍ JEDNOTKA MAJÍ AUTONOMNÍ REGULACI (VCS) V DODÁVCE.
UMÍSTĚNÍ VŠECH ZAŘÍZENÍ ELEKTRO KOORDINOVAT V PŘEDSTIHU S OSTATNÍMI PROFESEMI.
V OBJEKTU MUSÍ BÝT PROVEDENO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ !

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ: POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. VEŠKERÉ ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROFESEMI. PŘED OBJEDNÁNÍM JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ A ZADÁNÍM ZAŘÍZENÍ DO VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A DÉLEK NA STAVBĚ. PŘI PROVÁDĚNÍ ELEKTROINSTALACÍ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ.

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Karel Malý	BAUMAS projekt, spol. s.r.o. Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž IČO: 07657072 DIČ: CZ07657072 Telefon: 573 340 315 e-mail: info@bm-baumas.cz
INVESTOR: Město Otrokovice, nám. 3 května 1340 765 02 Otrokovice		
MÍSTO STAVBY: Jana Žižky čp. 1355 Otrokovice 765 02		
NÁZEV STAVBY: ZŠ TGM - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.4 - ELEKTROINSTALACE	FORMÁT	8 A4
	DATUM	11/2019
	Č. ZAKÁZKY	015-2019
NÁZEV VÝKRESU: OSVĚTLENÍ	MĚŘÍTKO 1 : 50	Č. VÝKRESU D.1.4.4-03