



LEGENDA ARMATUR

- KK KULOVÝ KOHOUT
- F FILTR
- RV REGULAČNÍ VENTIL
- VKK VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

LEGENDA POTRUBÍ

- TOPNÉ POTRUBÍ
- VRATNÉ POTRUBÍ
- SAMOSPADOVÝ KONDENZÁT

$\Delta t = 20\text{ }^{\circ}\text{C} \text{ (} 80/60^{\circ}\text{C) }$

POZNÁMKA :

PŘED REGULAČNÍM SMYČKOVÝM VENTILEM JE NUTNO DODRŽET PŘÍMÝ ÚSEK
POTRUBÍ V DÉLCE 5 D, ZA REGULAČNÍM VENTILEM DODRŽET PŘÍMÝ ÚSEK V DÉLCE 3D
PRO ZKLIDNĚNÍ PRŮTOKU. KONDENZÁT Z KOTLŮ BUDE SVEDEN K NÁLEVCE SE SIFONEM
A PAK ZAVEDEN DO KANALIZACE.
PLYNOVÝ KOTEL BUDE V PROVOZU SOUČASNĚ S KLIMATIZAČNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKOU
PŘI NASTAVENÍ KOTLOVÉHO TERMOSTATU NA 60 °C.

STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE			
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
ING. PAVEL OLŠOVSKÝ		BOHUSLAV ŘÍPA	
INVESTOR:		BAUMAS projekt, spol.s r.o.	
Město Otrokovice, nám. 3 května 1340 765 02 Otrokovice		Adresa Moravská 3010	
		Telefon 767 01 Kroměříž	
		E-mail 573340315	
		info@bm-baumas.cz	
MÍSTO STAVBY: Jana Žižky čp. 1355 Otrokovice 765 02		IČO : 07657072	
		DIČ : CZ07657072	
NÁZEV STAVBY :		FORMÁT	
ZŠ TGM - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		2 A4	
D.1.4.1 - ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB		DATUM	
		04/2019	
NÁZEV VÝKRESU :		Č.ZAKÁZKY	
SCHEMA ZAPOJENÍ		015-2019	
		MĚŘITKO	
		Č.VÝKRESU	
		D.1.4.1 - 03	