



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PITNÝ VODOVOD, NÁPOJENÍ BRODÍTEK A ŠACHTY PRO ČERPADLA
- POTRUBÍ PLASTOVÉ PE 100, SDR 11, SPÁD 0,3% SMĚREM K ŠACHTĚ PRO ČERPADLA
- PITNÝ VODA, VNITŘNÍ VODOVOD, POTRUBÍ PLASTOVÉ PPR SDR 7,4
- KANALIZACE, NÁPOJENÍ BRODÍTEK A VYPOUŠTĚNÍ OD ŠACHTY PRO ČERPADLA
- POTRUBÍ PLASTOVÉ PVC KG SYSTÉM, SPÁD 2% SMĚREM KE STÁVAJÍCÍ ŠACHTĚ "Š1"
- SYSTÉMOVÁ VPUSŤ BRODÍTKA / PODLAHOVÁ VPUSŤ VE STROJOVNĚ BROUZDALISTĚ
- OČS SPRCHA PRO OPLACH OČÍ/OBLIČEJÍ

POZNÁMKA
-PŘED ZAŘÁZENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ
-V MÍSTĚCH KRÍŽENÍ RUČNÍ VÝKOP

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝSKOVÝ SYSTÉM: BALT PO VYROVNÁNÍ
±0,000 = 183,99 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT JAROSLAV PAVELKA ČKAT 1302043 KRAJ: ZLÍNSKÝ	VYPRACOVAL JIRÍ FROLIK ČKAT 1302369 OBC: Otrokovice	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT JINĚŘICH OTEPKA ČKAT 1302369 OBC: Otrokovice	PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.
INVESTOR: město Otrokovice	STAVBA: Rekonstrukce brouzdalíště na koupališti Baťov	OBJEKT: SO 06 - areálová kanalizace a vodovod	FORMÁT: A4
ČÁST: D.2.4.1 ZÁRADOVNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	STAVBA: Rekonstrukce brouzdalíště na koupališti Baťov	OBJEKT: SO 06 - areálová kanalizace a vodovod	DATUM: 11/2020
	STAVBA: Rekonstrukce brouzdalíště na koupališti Baťov	OBJEKT: SO 06 - areálová kanalizace a vodovod	STUPEŇ: DPS
	STAVBA: Rekonstrukce brouzdalíště na koupališti Baťov	OBJEKT: SO 06 - areálová kanalizace a vodovod	MĚŘÍTKO: 1:100
	STAVBA: Rekonstrukce brouzdalíště na koupališti Baťov	OBJEKT: SO 06 - areálová kanalizace a vodovod	ZK. ČÍSLO: 068-20
	STAVBA: Rekonstrukce brouzdalíště na koupališti Baťov	OBJEKT: SO 06 - areálová kanalizace a vodovod	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 06820
	STAVBA: Rekonstrukce brouzdalíště na koupališti Baťov	OBJEKT: SO 06 - areálová kanalizace a vodovod	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.4.1.02

SITUACE - KANALIZACE A PITNÝ VODOVOD