



NOVÉ SVÍTIDLA - návrh



VÝMĚNA STÁV.STOŽÁRŮ, PŘESAZENÍ SVÍTIDEL



STÁV.KABELY ZRUŠENY
STÁV.STOŽÁRY VO - PONECHÁNY

SO 401.1 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1.část

35 + 23 m
KABELOVÝ ROZVOD VO-CYKY 5x16-NÁVRH, V CELÉ TRASE V CHRÁNICČE

2 ks
NOVÉ SADOVÉ STOŽÁRY V. 5 M- třístupňové, zinek
NOVÉ SVÍTIDLA led 40 W, 3300 K s napěťovou regulací

OSVĚTLENÍ PŘECHODU

OBOUSTRANNÉ OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ - SVÍTIDLO LED 90 W ,
NA VYLOŽNIKU , v.sloupu 6 m

SO 401.2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2.část

80 m
KABELOVÝ ROZVOD VO-CYKY 5x16-NÁVRH, V CELÉ TRASE V CHRÁNICČE

STÁV.KABELY ZRUŠENY

3 ks
NOVÉ SADOVÉ STOŽÁRY - SMĚROVÝ POSUN -v. 5 M- třístupňové, zinek
STÁV.SVÍTIDLA - přesazení ze zrušených stožárů na protější straně

3 ks
STÁVAJÍCÍ SADOVÉ STOŽÁRY ZRUŠENY - SVÍTIDLA VYUŽITY

1 ks
NOVÉ SADOVÉ STOŽÁRY V. 5 M- třístupňové, zinek
NOVÉ SVÍTIDLA led 40 W, 3300 K s napěťovou regulací

SO 401.3 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3.část

DOPLNĚNÍ PŮLENÉ CHRÁNICČKY STÁV.KABELU VO POD PARKOVIŠTĚM -viz SO 101.3

3 ks
NOVÉ SADOVÉ STOŽÁRY - VÝMĚNA STÁV.BEZ SMĚROVÉHO POSUNU -v. 5 M- třístupňové, zinek
STÁV.SVÍTIDLA - přesazení ze stáv.zrušených stožárů

1 ks
STRANOVÝ POSUN STÁV.STOŽÁRU VČ. STÁV.SVÍTIDLA A KABELU

3 ks
STÁVAJÍCÍ SADOVÉ STOŽÁRY ZRUŠENY - SVÍTIDLA VYUŽITY

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář				
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing.Prokůpek	Marcela Sedlářová				
				Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz				
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE								
OTROKOVICE - ZVÝŠENÍ KAPACITY PARKOVACÍCH MÍST U POLIKLINIKY SO 401.1, 401.2, 401.3 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1.-3. část SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ				FORMÁT	3 A4	STUPEŇ	DSPS	
				DATUM		9.2020		
				Č.Z.				
				MĚŘ.	1:500	Č.V.	2.	