



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ POD CHODNÍKEM



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ POD VOZOVKOU



LEGENDA:

ZPŮSOB ULOŽENÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-5-52 ed.2, NA.4.5.13. V TRASE DLE VÝKRESU ČÍSLO D.03.02, SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. KABEL ULOŽEN V OCHRANNÉ TRUBCE TYPU KOPOFLEX KF 09063. V PROSTORU POD KOMUNIKACI ZŘÍZEN PROSTUP PEVNOU TRUBKOU DN 120 MM OBETONOVÁNO A UTĚSNĚNO. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ V SOULADU S ČSN 73 6005, TAB. A1. PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ PROVÉST VYTYČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VÝKOPY PROVÁDĚT RUČNĚ S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ.

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	 PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.	
JAROSLAV PAVELKA	ING. IVO MAREK	ING. PETR JURÁK		
ČKAIT 1302043	ČKAIT 1302437	ČKAIT 1302429		
KRAJ: ZLÍNSKÝ		OBEC: Otrokovice	FORMÁT	A3
INVESTOR: město Otrokovice			DATUM	09/2020
STAVBA: PŘEDPROSTOR HŘBITOVA V KVÍTKOVICÍCH			STUPEŇ	DPS
OBJEKT: SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			MĚŘÍTKO	1:25
ČÁST: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			ZAK. ČÍSLO	067-20
KABELOVÁ TRASA - VZOROVÉ ŘEZY			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
			ČÍSLO VÝKRESU	
			06720	
			D.03.04	