

**Název
zadavatele:** město Otrokovice
Sídlo: nám. 3. května 1340
76502 Otrokovice
IČO: 00284301

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce kuchyně - ZŠ TGM Otrokovice“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P20V00000002“

Dne 02. 03. 2020 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Rekonstrukce kuchyně - ZŠ TGM Otrokovice“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Ve Výkazu výměr Stavební_Rekonstrukce kuchyně-ZŠ TGM Otrokovice - oddíl 767 Konstrukce zámečnické je součástí výkazu realizace nových lamelových a kazetových podhledů.

Montáž podhledů je s výměrou 59,301m² zahrnuta v položce 102.

Další položky 103 a 106 (v součtu rovněž 59,301m²) jsou označeny jako „montáž“ resp. „bez dodávky kazet“.

Bude výkaz výměr doplněn o dodávku podhledových kazet?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Výkaz výměr Stavební_Rekonstrukce kuchyně ZŠ TGM O – oddíl 767 Konstrukce zámečnické – upřesnění položek zhotovitelem rozpočtu:

pol. 102 – Montáž podhledů lamelových a kazetových - Montáž roštu na celou plochu - 59,3 m² - jedná se o montáž roštu na celou plochu

pol. 103 - Montáž podhledů lamelových a kazetových – Podhled minerální s rovnou hranou - 30,64 m² - jedná se o dodávku a montáž části kazet

pol. 106 - Podhled minerální Armstrong - bez dodávky kazet - 28,66 m² – jedná se o montáž původních kazet

Vzhledem k výše uvedenému upřesnění sdělujeme, že výkaz výměr dodávku podhledových kazet obsahuje a nebude dále doplňován.

V Otrokovicích dne 02.03.2020

Ing. František Žák, vedoucí odboru rozvoje města, v.r.

MĚSTO OTROKOVICE
IČ: 00284301
nám. 3. května 1340
765 02 OTROKOVICE