

**Název
zadavatele:** město Otrokovice
Sídlo: nám. 3. května 1340
76502 Otrokovice
IČO: 00284301
Č. j.: 2721/2021

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Zlepšení vzhledu a odstranění vad a poruch stavby č. p. 1301“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P21V00000021**“

Dne 21. 05. 2021 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zlepšení vzhledu a odstranění vad a poruch stavby č. p. 1301“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Ve výkazu výměr je Bleskosvod pouze jako komplet jednou položkou: pol. 38 - nové střešní vedení bleskosvodu na podpůrných bodech, napojení na zemnicí soustavu, vč. kontrolního měření, ale projekt bleskosvodu není součástí zadávací dokumentace. Nový bleskosvod nelze bez jeho specifikace ocenit. Žádáme o doplnění.

Zadavatel poskytuje analogicky podle ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Vedení nového jímacího vedení je vedeno v trase stávajícího vedení, připojeno pomocí 3 ks svorek propojovacích ke stávajícím svodům. Délka nového jímacího vedení je 74,7 m. Trasa vedení nového jímacího vedení je zřejmá z výkresu č. D.1.1.B.3.

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 bylo uveřejněno na profilu zadavatele E-ZAK na <https://zakazky.otrokovice.cz/> dne 21.05.2021.

V Otrokovicích dne 21.05.2021

Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje města, v.r.

MĚSTO OTROKOVICE
IČ: 00284301
nám. 3. května 1340
765 02 OTROKOVICE
473