


## PŘÍČNÝ ŘEZ POTRUBÍM




### POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ ULOŽENÍ POTRUBÍ DO BETONOVÉHO LOŽE, PŘI OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ NEBO V ULOŽENÍ POTRUBÍ NA PŘECHOD BETON-ZEMINA MUSÍ BÝT VEŠKERÉ TLAKOVÉ POTRUBÍ OBALENO DILATAČNÍM A OCHRANNÝM MATERIÁLEM – NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ.

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.

Tato projektová dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti LENTUS AGILIS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant	<div></div> <div>Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylnice www.lentus.cz; lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417</div>		
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil			
Investor: Město Otrokovice, Nám. 3. května 1340, Otrokovice			Č. zakázky	-	
<div>Název zakázky:</div> <div>REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PROSTOR TRŽNICE NA TRÁVNÍKÁCH</div> <div>Část stavby: Technologie vodního prvku</div> <div>Obsah výkresu</div> <div>Uložení potrubí</div>			Datum	duben 2021	
			Kraj	Zlínský	
			Stupeň	DPS	
			Formát	Měřítko	Č.paré
			2xA4	-	
			Číslo výkresu	09	