



STAVEBNÍ OBJEKTY:

- SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - BOURÁNÍ, KÁCENÍ
- SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 03 DROBNÁ ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, MOBILIÁŘ
- SO 04 VODNÍ PRVEK, ELEKTROPŘÍPOJKA
- SO 05 PŘÍPOJKA VODY, PŘÍPOJKA KANALIZACE
- SO 06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 07 SADOVÉ ÚPRAVY
- SO 08 KAMEROVÝ SYSTÉM

SO06 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

- osobový stožár zinkovaný, dvoustupňový, 5,85,0m se základem 0,8x0,8x1,2m
- světlo LUXPRIM LED světlo SYMPHONY 35W ES-SPY-35W-4DIM-NW 3000K - teplota chromatičnosti
- Podélné LED podhledové světlo Loya jako světelný zdroj pro venkovní prostředí 500lm, IP54,230V, 22,6cm x 5,35cm x 7cm, 1x6W
- kabel VO - AYKY-J 4x16 + uzemnění FeZn Ø10mm
- založeno v kabelové chrániče arot Ø63mm
- ve výkopu 350/700mm

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- Vodovodní potrubí - pitná voda
- Kanalizační potrubí
- Plynovodní potrubí
- Elektrické vedení - nízké napětí
- Sdělovací vedení spojové

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V / TN-C-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI - OCHRANA PŘED GRIZEM ELIPROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
411.2 - ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
- IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 - OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
STANOVENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
VENKOVNÍ PROSTORY: AN7, AB8, AD3, AN3, AQ3, AR3, BC3



Zodp. projektant	Zodp. proj. profese	Vypracoval	2. projekt	
ING. ARCH. HAVLÍČEK	LUTONSKÝ TOMÁŠ	LUTONSKÝ TOMÁŠ		
Kraj: Zlínský			LUTONSKÝ TOMÁŠ	
Investor: MĚSTO OTROKOVICE, NÁM. 3. KVĚTNA 1340, 765 23 OTROKOVICE			Datum	
akce: REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PROSTOR TRŽNICE NA TRÁVNÍKÁCH K.Ú. KVÍTKOVICE U OTROKOVIC P. Č. 1502/30			Stupeň PD	
objekt: SO04 PŘÍPOJKA NN VODNÍ PRVEK, KAMERA, SO06 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			Formát	
profese: D.2 VENKOVNÍ ROZVODY NN			Zakázkové číslo	
SO04-SITUACE - PŘÍPOJKA NN VODNÍ PRVEK, KAMERA			Objekt	
SO06-SITUACE - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ			D.2-02	
			1:250	