

LEGENDA ZNAČENÍ:


	potrubí tlakové PVC-U PN10
	potrubí PVC KG SN4
	Název značky
	Grafická značka
	Ventil
	Redukce centrická
	Zpětný ventil
	Hrdlový spoj
	Odpad do kanalizace

LEGENDA:

3. Odstrědivé čerpadlo filtrace s integrovaným zachycovačem nečistot, připojení DN50/DN40, výkon 0,45 kW; Q=12m³/h při 8 mvs, 230V
4. Automatický ovládací 6-ti cestný ventil s bočním připojením na filtr, připojení 1½"
5. Pískový plastový filtr s bočním připojením 1½", vnitřní průměr D500, průtok 9m³/h
7. Ponorné kalové čerpadlo, nerezové, Q=9m³/h při 8mvs, 230V
8. Čerpací jímka 300x300x300mm v podlaže strojovny technologie, krytá mřížkou
10. Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH a koncentrace chloru
11. Kanystr s korektorem pH, 20l
12. Kanystr s chlapanem sodným, 20l
13. PP svačovaná záchytná vana chemikálií pro 3 kanystry
19. PP dvouplášťová dvoustupňová strojovna technologie, vnitřní rozměry 3,0x2,0x2,0m, vstupní komíněk 600x600mm, čerpací jímka, vč. žebříků a těsněných prostupů, bez poklopu
20. PP integrovaná retenční nádrž, rozměry 1,0x2,0x2,0mm, objem 4,0m³

Tato projektová dokumentace nenahrazuje projektovou dokumentaci stavební části, slouží pouze jako její podklad.

Tato projektová dokumentace je důvěrným vlastnictvím společnosti LENTUS AGILUS spol. s r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

Projektant	Vypracoval	Zodpovědný projektant	 Lentus agilis, spol. s r.o., Školní 809, 691 10 Kobylník www.lentus.cz, lentus@lentus.cz, tel./fax: 519 431 417	
Ing. Libor Loveček	Ing. Petr Jeřábek	Ing. Ivo Pospíšil		
Investor: Město Otrokovice, Nám. 3. května 1340, Otrokovice			Č. zakázky	-
Název zakázky:			Datum	duben 2021
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - PROSTOR TRŽNICE NA TRÁVNÍKÁCH			Kraj	Zlínský
			Stupeň	DPS
			Formát	Měřítko
Část stavby: Technologie vodního pruku			Formát	2xA4
Obsah výkresu			Číslo výkresu	07
Liniové schéma- filtrace				