

POZNÁMKA :

INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-5-54 A ČSN EN 62305.

NA PLOCHÉ STŘEŠE JE VYTVOŘENA MŘÍŽOVÁ JÍMACÍ SOUSTAVA VODIČEM FeZn DN8. VODIČE JSOU UPEVNĚNY VHODNÝMI PODPĚRAMI – PODPĚRY VEDENÍ, PŘIPEVNŮVACÍ SVORKY, PŘÍCHYTKY.

SOUSTAVA JE PŘIPOJENA NA ZEMNÍCI SOUSTAVU OBJEKTU POMOCÍ SVODŮ FeZn DN8

VŠECHNA ZAŘÍZENÍ NA STŘEŠE BUDOU V OCHRANNÉM PROSTORU ODDÁLENÉHO HROMOSVODU.

UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD POVRCH

A 20 cm NAD POVRCH OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.

POMOCNÉ JÍMAČE BUDOU UCHYCENY POMOCÍ BETONOVÝCH PODSTAVCŮ

JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE PŘIPOJENA NA UZEMNĚNÍ TVOŘENÉ ZEMNÍCÍM PÁSKEM FeZn 30/4 mm



PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY MUSÍ BÝT MENŠÍ NEŽ 10 OHMŮ

LEGENDA :

- ⊙ OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK
- ⊙ SVORKA ZKUŠEBNÍ – ZS
- SPOJE VEDENÍ S PŘÍSLUŠNOU KOMBINACÍ SVOREK
- ⊙ JÍMACÍ TYČ

———— JÍMACÍ SOUSTAVA NA PODPĚRÁCH

— — — — — ZEMNÍ PÁSEK FeZn 30/4mm

DATUM:	REVIZE (POPIS)		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
ORIENTACE:	<div></div>	<div></div>	<div>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: FÜRMA s.r.o. sídlo: Halenkovice 757, 763 63 Halenkovice IČ: 065 47 800 DIČ: CZ06547800 mobil: +420 605 906 492 e-mail: furst.pavel@email.cz</div>	PARÉ:
INVESTOR:	město Otrokovice Náměstí 3. května 1340 76502, Otrokovice IČ: 002 84 301		HIP: Ing. Tomáš Foltýn	DATUM: 04/2021
			ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Petr Hanáček VYPRACOVAL: Ing. Petr Hanáček	STUPEŇ PD: DVD ČÁST: EL
STAVBA:	Víceúčelový obj. k dopravnímu hřišti, k.ú. Kvítkovice u Otrokovic		OBJEKT / NÁZEV VÝKRESU: SO 02 - Sklad BLESKOSVOD ELEKTROINSTALACE	MĚŘÍTKO: 1:50 Č.VÝKRESU: 05