



NOVÝ STAV



LEGENDA

- SERIOVÝ SPÍNAČ S KRYTEM SPÍNAČE TIME A RÁMEČKEM, IP20
- N1 – NOUZOVÉ SVÍTIDLO S KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKOU 8W IP65
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ BÍLÁ NÁSTĚNNÁ 230V, 16A
- A5 – ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 4x14W T5 S MŘÍŽKOU, STROPNÍ IP20

UMÍSTĚNÍ UPRAVOVANÝCH MÍSTNOSTÍ V 4.NP



ROZVODNÁ SOUSTAVA
3NPE~50Hz, 400V/TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. :
-411 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
-415 DOPLŇKOVÁ OCHRANA
 čl.415.1 PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
 čl.415.2 DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

JSOU-LI POUŽITY NÁZVY VÝROBKŮ, MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER A JE MOŽNO JE NAHRADIT VÝROBKY JINÝMI S ADEKVÁTNÍMI VLASTNOSTMI A PARAMETRY

revize číslo:	datum revize:	popis revize:		paré č.:
			<div><div><div>KING</div><div>projekce a dozor staveb, s.r.o.</div><div>Lesní čtvrť III/3726, 760 01 Zlín info@k-ing.cz www.k-ing.cz</div></div></div>	
navrhoval	vypracoval	hlavní inženýr projektu		
Ing. Miloslav Pátek	Ing. Miloslav Pátek	Ing. Boris Kovanda		
investor: Město Otrokovice nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice				
stavba:			datum	8/2016
SENIOR B-STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU PRO ZKVALITNĚNÍ POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB S009 TĚLOCVIČNA A SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 4.NP			měřítko	1:50
			formát	3A4
			dokumentace	DPS+DZS
			zakázkové č.	03_2016
			dig. soubor	03_2016_S011
PŮDORYS – OSVĚTLENÍ, ZÁSUVKY			revize:	0
				E-153