



### SO 302 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PVC SN 16 - DN 150 - DL. 18 M

stáv.kanalizace BT 600/900

## LEGENDA

### 2. STAVBA

3 - VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY

### SO 301 PŘÍPOJKA VODOVODU



PŘÍPOJKA ,VP, - PE 100 RC, SDR 11 DN 32x3,0 , DL.3 M



VODOMĚRNÁ ŠACHTA 1,2x0,9x1,5 m

### SO 302 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE



PŘÍPOJKA ,S, - PVC SN 16 DN 200, DL.18 M

ležatá kanalizace a vodovod pod objektem  
- SO 701 /dorešeno v RD/  
- součást dodávky mobilních kontejneru

### SO 301 PŘÍPOJKA VODOVODU

PE 32 - DL.3 M

NAPOJENO NA VODOVODNÍŘÁD OC DN 300  
PŘES NAVRTÁVACÍ PÁS PRO LITINOVÁ POTRUBÍ

NAPOJENO DO STÁV. JEDNOTNÉ KANALIZACE DN 600/ 900

- vyvrtání otvoru, osazení odboč. tvarovky / ve vlastnictví Toma a.s./

VŠ p.t. 184,70  
u.t. 185,00

p.t. 184,70  
u.t. 185,00

p.t. 184,80  
u.t. 184,95

hl. napojení - 182,20  
- stáv. dno 181,70 m

hl.cca 3 m

Hlav.projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div>projektová kancelář</div> <div><div></div></div> <div>Marcela Sedlářová</div> <div>Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz</div>			
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Prokůpek				
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE							
OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ  SO 301 PŘÍPOJKA VODOVODU				FORMÁT	2 A4	STUPEŇ	dps
				DATUM		8.2021	
				Č.Z.			
SITUACE				MĚŘ.	1:250	Č.v.	301-02