

TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA

Akce :	Zřízení denní místnosti a zázemí ve 2.NP objektu Senior C
SO/PS	SO01 - Zřízení denní místnosti a zázemí ve 2.NP objektu Senior C
Část:	D.1.4.2 Vzduchotechnika
Místo:	Otrokovice
Investor:	Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Stupeň:	DSP
Hlavní. projektant:	Jaroslav Pavelka, ČKAIT 1302043
Odpovědný projektant:	Ing. Pavel Žůrek, ČKAIT 1301570
Zpracoval:	Ing. Pavel Žůrek, ČKAIT 1301570
Koordinoval:	Jaroslav Pavelka, ČKAIT 1302043
Zak. číslo:	125-21
Arch. č.:	12521
Datum:	prosinec 2021

1. Všeobecně

Projekt je zpracován tak, aby vzduchotechnická zařízení, spolu s dalšími zařízeními zajišťovala v provozních místnostech mikroklimatické podmínky v souladu s platnými normami a předpisy.

Z 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší

NV 68/2010Sb., kterým se mění nařízení vlády NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

NV 272/2011 nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Vyhl. č. 246/2001 Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhl. č. 268 ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988);

ČSN EN 15665 (12 7021) – Větrání budov Změna Z1 – národní dodatek – požadavky na větrání obytných budov v ČR

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost stavby – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

VZT zařízení musí splňovat podmínky NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ze dne 7. července 2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek.

Projekt vzduchotechniky řeší větrání dle hyg. předpisů s ohledem na protipožární a bezpečnostní předpisy.

2. Popis vzduchotechnických zařízení

Denní místnost a pečovatelna mají možnost přirozeného větrání okny.

Kuchyňka je bez možnosti přirozeného větrání, bude větrána nuceně podtlakově.

Odvětrání kuchyňky

Nově budovaná kuchyňka má navrženo nucené podtlakové větrání odsávacím ventilátorem (výfuk mimo objekt) napojeným na odsávací potrubí. V kuchyňce je odsávání navrženo přes talířový ventil. Navržené odsávané množství vzduchu je 100m³/h.

Ovládání ventilátoru je ruční tlačítkem u vstupu, ventilátor má časový doběh.

Nasávání vzduchu bude z prostoru denní místnosti mřížkou ve stěně.

3. Energetická část

– Instalované výkony.

elektrická energie: 0,1kW

4. Hluk VZT zařízení

VZT zařízení jsou navedena tak, aby nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru vzniklá od technického zařízení budov nepřesáhla hodnoty

dle platného nařízení vlády a hodnoty hladiny hluku uvnitř jednotlivých prostor nepřesáhly též hodnoty dle NV 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku.

5. Požární bezpečnost

VZT v soulase s normou ČSN 730872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Tato norma specifikuje veškeré požadavky na vzduchotechnická zařízení z hlediska požární bezpečnosti

Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu uspořádáno tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

VZT zařízení bude v případě požáru vypnuto.

VZT zařízení prochází pouze jedním požárním úsekem, v rozvodech VZT tedy nebudou požární klapky.

6. Měření a regulace

Vzduchotechnické zařízení (ventilátor) je řízen a ovládán ručně - profesí elektro.

7. Vliv na životní prostředí

Vzduchotechnická zařízení nebudou ovlivňovat okolní prostředí.

Prach nebude v odváděném vzduchu obsažen.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. Již při zpracování předvýrobní přípravy je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanoví zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se změnami 362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., 88/2016 Sb.

Vzduchotechnická zařízení smí obsluhovat pouze pověřeni pracovníci, kteří byli v tomto oboru zaškoleni a budou pravidelně kontrolováni. Při obsluze a údržbě je třeba se řídit předpisy pro obsluhu a údržbu, které byly dodány k jednotlivým elementům.

Pro obsluhu zařízení musí být zpracován provozní předpis.

9. Obsluha a údržba VZT zařízení

Pro obsluhu a údržbu VZT zařízení musí být určen zodpovědný pracovník, který absolvuje školení zaměřené na obsluhu VZT zařízení. V každé směně musí být určen jeden pracovník, který bude rovněž zaškolen a bude schopen zařízení kvalifikovaně obsluhovat.

Při obsluze se musí řídit provozním předpisem, který musí být pro obsluhu vypracován.

Ve Zlíně prosinec 2021

Vypracoval: ing. Pavel Žůrek 