



Typ: FW42 ... 96 modulů
 Krytí: IP40/20
 Přívod: spodem
 Vývody: vrchem
 Obsluha: pracovníky poučenými

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 50Hz, 400/230V / TN-C-S
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM PŮVODNÍ ČÁST PODLE ČSN 33 2000-4-41
 OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM NOVÁ ČÁST PODLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3

Vypracoval: ING. IVO MAREK	Stavba: Zřízení denní míst.a zázemí ve 2.NP	NÁZEV VÝKRESU	Změna:	Z.č.: 125-21	LIST č.: 1/2
Datum : 01/2022	Objekt: SO 01 SILNOPROUD A SLABOPROUD	ROZVADĚČ RS.2.3	Provedl:	V.č.: D.1.4.3.5	
			Investor:	Město Otrokovice	

