


LEGENDA ZNAČEK

ZNAČKA	POPIS
	ROZVÁDĚČ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
	SVÍTIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, PŘISAZENÉ
	ZÁSUVKA 230V/16A, ZAPUŠTĚNÁ, V KRABICI KU68
	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÝ, V KRABICI KU68
	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ, ŘAZENÍ 6+6, ZAPUŠTĚNÝ, V KRABICI KU68
	SPÍNAČ VENTILÁTORU, ŘAZENÍ 1/0, ZAPUŠTĚNÝ, V KRABICI KU68
	SEBT
	SVORKA DOPLŇUJÍCÍHO OCHRANNÉHO POSPOJENÍ KOUPELNY, V KRABICI KU68
	UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ V DANÉM PROSTORU
	VENTILÁTOR
	TÁHLOVÝ SPÍNAČ ZAŘÍZENÍ SESTRA – PACIENT
	ULOŽENÍ KABELOVÉ TRASY V ŽLABU VČETNĚ ROZMĚRU ŽLABU
	ULOŽENÍ KABELOVÉ TRASY V DRÁŽCE VE ZDI, KRYTÍ MIN. VRSTOVU OMÍTKY 1 CM.

POZNÁMKA:

- DEMONTÁŽE ELEKTROINST. PŮV. PROSTOR PROVÉST ODBORNĚ S ODPOJENÍM OBVODŮ.
- NÁVRH VYCHÁZÍ ZE STAVU DLE PROHLÍDKY A ZEJMÉNA PROJ. DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ INVESTOREM. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ, ŽE SKUTEČNÝ STAV NENÍ V SOULADU S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ PŘERUŠIT PRÁCE, PROVÉST O TÉTO SKUTEČNOSTI ZÁZNAM DO STAVEBNÍHO DENÍKU A INFORMOVAT PROJEKTANTA.
- PROSTORY KOUPELEN PROVÉST V SOULADU S ČSN 33 2000–7–701 ED.2. DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ NA SVORKOVNICI SEBT VČETNĚ KONSTRUKCE SDK
- VYZNAČENÉ ZÓNY JSOU NAVRŽENY S MAXIMÁLNÍ MOŽNOU DÉLKOU SPRCHOVÉ HADICE S HLAVICÍ 1M.
- SVÍTIDLA TŘ. III, IP65 ZDROJ SELV ≤30V DC UMÍSTĚN V PODHLEDU MIMO ZÓNY 0 A 1. NAD UMÝVADLEM LED PÁSEK IP67, 34V DC, V OCHR. PROFILU, OCHR. TRUBKA PRO PŘÍVOD POD OMÍTKOU DO PODHLEDU.
- ZÁSUVKA A SPÍNAČE OSVĚTLENÍ OSAZENY MIMO ZÓNY S KRYTÍM IP55

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.</div>	
JAROSLAV PAVELKA	ING. IVO MAREK	ING. IVO MAREK		
ČKAIT 1302043	ČKAIT 1302437	ČKAIT 1302437		
KRAJ: ZLÍNSKÝ	OBEC: Otrokovice		FORMÁT	A3
INVESTOR: město Otrokovice			DATUM	01/2022
STAVBA: Stavební úpravy ve 2. NP objektu Senior C OBJEKT: SO 01			STUPEŇ	DSP+DPS
			MĚŘÍTKO	1 : 50
			ZAK. ČÍSLO	116–21
ČÁST: D.1.4.3 SILNOPROUD A SLABOPROUD			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
			11621	
SILNOPROUDÉ ROZVODY - PŮDORYS			ČÍSLO VÝKRESU	
			D.1.4.3.3	