

**Název  
zadavatele:** město Otrokovice  
**Sídlo:** nám. 3. května 1340  
76502 Otrokovice  
**IČO:** 00284301  
**Č. j.:** 2166/2022

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Zázemí parku u přístaviště v Otrokovicích – II. etapa“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P22V00000019“

Dne 31. 03. 2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zázemí parku u přístaviště v Otrokovicích – II. etapa“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Prosím o vysvětlení chyby v projektu ve smyslu, že u zařizovacích předmětů (konkrétně závěsných WC) není uvažováno s instalační předstěnou. WD modul nelze zabudovat do obvodové stěny. Při použití předstěn nebude dodržena hygienická norma.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Jedná se o místnost číslo 1.08. Případný nesoulad lze řešit zmenšením předsínky s umyvadlem na půdorysný rozměr 900 mm posunem stěny od řešené WC mísy. Tato úprava bude splňovat požadavky ČSN 73 4108. Pokud by ani tato úprava dle možností jednotlivých výrobců kontejnerových objektů nevedla ke splnění ČSN lze použít místo stěny jednoduchou sanitární příčku ve standardní tloušťce např. 25 mm.

Žádost byla doručena po uplynutí lhůty pro žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, proto zadavatel není povinen dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 zákona.

Vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 poskytuje zadavatel všem dodavatelům Výzvu k podání nabídky\_změna č. 1 ze dne 04.04.2022 a Textovou část zadávací dokumentace\_změna č. 1 ze dne 04.04.2022. Změna spočívá v posunutí lhůty pro podání nabídek, a to do dne 12.04.2022 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky - změna č. 1 ze dne 04.04.2022

Textová část zadávací dokumentace - změna č. 1 ze dne 04.04.2022

V Otrokovicích dne 04.04.2022

Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí ORM, v.r.

MĚSTO OTROKOVICE  
IČ: 00284301  
nám. 3. května 1340  
765 02 OTROKOVICE  
473