


LEGENDA SO 401 – PŘÍPOJKA NN

- KABEL NAYY 4x16 + FEZN 10mm2
- NOVÁ DISTRIBUČNÍ SKŘÍŇ E.ON (č.p.1542)
- ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ S VESTAVĚNOU POJISTKOVOU SKŘÍŇÍ PER1+PS
- KABEL ULOŽEN POD KOMUNIKACÍ


**ROZVODNÁ SOUSTAVA:**  
3NPE AC 50Hz, 230/400V TN-S  
**OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM**  
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE NADPROUDOVÝMI  
JISTIČÍMI PRVKY VE SMYSLU ČSN 33 2000–4–41 ed.3

**POZNÁMKA :**  
KABEL ULOŽIT DO VÝKOPU DLE TYPOVÝCH KABELOVÝCH ŘEZŮ  
DO KABELOVÉ TRASY PROVÉST PŘÍPOLOŽ UZEMŇOVACÍ DRÁT FeZn 10mm2  
VZDÁLENOSTI OD OSTATNÍCH SÍTÍ  
VIZ. ČSN 73 6005 – PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ



ZPRACOVATEL STAVEBNÍ ČÁSTI

±0,000 = 185,200 BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
JOSEF NOVÁK	JOSEF NOVÁK		

Hlav. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	projektová kancelář	
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Prokůpek	Marcela Sedlářová	
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				Nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954 tel. + 420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz	
OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ				FORMÁT	3A4
SD 401 PŘÍPOJKA NN				DATUM	4.2020
SITUACE				Č.z.	Č.v.
				MĚŘ.	1:250
					EL - 403