



UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA JE SOUČASTÍ DODÁVKY STAVBY  
DO ZÁKLADŮ BUDE POLOŽEN PÁSEK FeZn 30x4mm2  
PŘES SVORKY SR 03 BUDE NAPOJEN DRÁT FeZn 10mm  
DRÁT FeZn 10mm BUDE UKONČEN V LITINOVÉ KRABICI  
V KRABICI BUDE OSAZENÁ ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ

JÍMACÍ SOUSTAVA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY KONTEJNERŮ  
BUDE PŘIPOJENA DVĚMA SVODY – DRÁT AImGsi 8/11mm PVC IZOLACE  
NA KONCI SVODŮ NECHAT VOLNÝ JEDEN METR DRÁTU PRO PŘIPOJENÍ  
ZKUŠEBNÍ SVORKY V LITINOVÉ KRABICI

PROJEKT JE ZPRACOVÁN V SOULADU S ČSN EN 62 305-1.2.3.4.5 A ČSN 33 2000-5-54.  
SESTAVENÍ HROMOSVODŮ PROVÉST V SOULADU S NORMOU ČSN EN 62 305-1.2.3.4.5.  
JÍMACÍ VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘEŠE BUDE UCHYCENO NA PODPĚRÁCH VZDÁLENÝCH 1,0m OD SEBE.  
SVOD HROMOSVODU PROVÉST SKRYTĚ – DRÁT AlMgSi 8mm S IZOLACÍ PVC, V NETŘÍŠTIVÉ TRUBCE D29.  
VŠECHNY ZEMNÍ SPOJE A VÝVODY BUDOU OPRÁVENY NÁTĚREM PROTI KOROZI DLE ČSN 33 2000-5-54.

ZPRACOVATEL SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY  $\pm 0,000 = 185,200 \text{ Bpv}$

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	MARTINA PLAŠKOVÁ KOSTELECKÁ 620, ZLÍN 12 IČO 462 87 795
JOSEF NOVÁK	JOSEF NOVÁK		

Hlav. projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div>projektová kancelář</div> <div>  </div> <div> <b>Marcela Sedlářová</b>  Nam. T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, IČO: 65795954  tel. +420 607 543 000; aspk@aspk-zl.cz </div>
M.Sedlářová	M.Sedlářová	M.Sedlářová	Ing. Prokůpek	
				
INVESTOR: MĚSTO OTROKOVICE				
<b>OTROKOVICE - REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ</b> <b>2b.STAVBA</b> SO 701 VEŘEJNÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A ZÁZEMÍ PRO ŘIDIČE D1.4.2 Silnoproudá elektrotechnika				FORMÁT 3A4 STUPEŇ PDPS DATUM 8.2021 Č.Č. MĚŘ. 1:50 Č.V. EL 105
<b>PŮDORYS UZEMNĚNÍ</b>				