

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	
				STĚNY	STROPY
2.16	DENNÍ MÍSTNOST	42,24	PVC	VOŠ, MV, SOKL PVC	VOŠ, MV
2.17	KOUPELNA	5,52	KERAM. DLAŽBA	VOŠ, MV, KO. v=2100	VOŠ, MV
2.19	PEČOVATELNA	8,45	PVC	VOŠ, MV, SOKL PVC	VOŠ, MV
2.20	KUCHYŇKA	5,40	KERAM. DLAŽBA	VOŠ, MV, KO. v=2100	VOŠ, MV

LEGENDA ZNAČEK

SCHEM. ZNAČKA	POPIS
	ROZVÁDĚČ SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE
	SVÍTIDLO STROPNÍ, PŘISAZENÉ
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, PŘISAZENÉ
	SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S PIKTOGRAMEM UNÍKOVÉHO VÝCHODU, PŘISAZENÉ
	ZÁSUVKA 230V/16A, ZAPUŠTĚNÁ, V KRABICI KU68
	DVOJZÁSUVKA 230V/16A, ZAPUŠTĚNÁ, V KRABICI KU68
	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ, ŘAZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÝ, V KRABICI KU68
	SPÍNAČ OSVĚTLENÍ, ŘAZENÍ 6+6, ZAPUŠTĚNÝ, V KRABICI KU68
	SPÍNAČ VENTILÁTORU, ŘAZENÍ 1/0, ZAPUŠTĚNÝ, V KRABICI KU68
	VENTILÁTOR
	TÁHLOVÝ SPÍNAČ ZAŘÍZENÍ SESTRA – PACIENT
	ULOŽENÍ KABELOVÉ TRASY V ŽLABU VČETNĚ ROZMĚRU ŽLABU
	ULOŽENÍ KABELOVÉ TRASY V DRÁŽCE VE ZDI, KRYTÍ MIN. VRSTOVU OMÍTKY 1 CM.

POZNÁMKA:

- DEMONTÁŽE ELEKTROINSTALACE PŮVODNÍCH POKOJŮ (2.19 A 2.16) A KOUPELNY (2.20) PROVÉST ODBORNĚ S UKONČENÍM, RESP. ODPOJENÍM OBVODŮ V RS2.3, PŘÍPADNĚ V KABELOVÉM ŽLABU V PODHLEDU CHODBY.
- NÁVRH VYCHÁZÍ ZE STAVU DLE PROHLÍDKY NA MÍSTĚ A ZEJMÉNA DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ INVESTOREM. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ, ŽE SKUTEČNÝ STAV NENÍ V SOULADU S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ PŘERUŠIT PRÁCE, PROVÉST O TÉTO SKUTEČNOSTI ZÁZNAM DO STAVEBNÍHO DENÍKU A INFORMOVAT PROJEKTANTA.
- PROSTORY KOUPELNY (2.17) NEJSOU REKONSTRUKCÍ DOTČENY. TOTO JE TŘEBA ZOHLEDNIT ZEJMÉNA V RÁMCI DEMONTÁŽI, ABY NEDOŠLO K ODPOJENÍ NEBO POŠKOZENÍ PŘÍVODNÍCH NAPÁJECÍCH KABELOVÝCH VEDENÍ VEDENÍ.
- TYPY SVÍTIDEL A JEJICH PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE SVĚTELNÉHO VÝPOČTU.

HLAVNÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	<div> PROJEKČNÍ A STAVEBNÍ s.r.o.</div>	
JAROSLAV PAVELKA	ING. IVO MAREK	ING. IVO MAREK		
ČKAIT 1302043	ČKAIT 1302437	ČKAIT 1302437		
KRAJ: Zlínský	OBEC: Otrokovice			
INVESTOR: město Otrokovice			FORMÁT	A3
STAVBA: Zřízení denní místnosti a zázemí ve 2. NP objektu Senior C OBJEKT: SO 01			DATUM	01/2022
			STUPEŇ	DSP+DPS
			MĚŘÍTKO	1 : 50
			ZAK. ČÍSLO	125-21
ČÁST: D.1.4.3 SILNOPROUD A SLABOPROUD			ARCHIVNÍ ČÍSLO	PARE
			12521	
SILNOPROUDÉ ROZVODY - PŮDORYS			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.3.3