

Váš dopis zn.: **elektronické podání**  
**Ze dne:** 07.12.2021  
Jednací číslo: **MOVOZADZL-071221-07**  
**Vyřizuje:** Ing. Jan Schieferdecker  
Telefon: 577 124 223  
E-mail: [schieferdecker@smv.cz](mailto:schieferdecker@smv.cz)  
Datum: 14.12.2021

Žadatel:  
**město Otrokovice**  
**Zlámanec 32**  
**687 12 Zlámanec**

**Vyjádření ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci**  
provozovaných společností  
**Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Zlín**

Název akce: **Zázemí parku u přístaviště v Otrokovicích II. etapa**  
Typ řízení: **Společné územní a stavební řízení**  
Typ stavby: **ostatní (stavby v OPVZ, vyjádření k existanci sítí atd.)**  
Investor: **Město Otrokovice**  
Projektant: **Ondřej Běhůnek, Jaroslav Pavelka**

Lokalizační údaje:	Okres:	Zlín
	Obec:	Otrokovice
	Název k.ú.:	Otrokovice
	Upřesnění:	425/4

Popis stavby:

**Předmětem řešení je vybudování zázemí parku u přístaviště v Otrokovicích II. etapa na pozemku parc.č. 425/4. Jedná se o výstavbu bistra, sociálního zařízení, dobíjecí stanice pro elektrokola apod. Zásobování vodou je navrženo vodovodní přípojkou PE 32, která bude napojena na stávající vodovodní přípojkou pro loděnici TJ Jiskra Otrokovice (za stávajícím fakturačním vodoměrem) a s umístěním podružného vodoměru ve vodoměrné šachtě. Splaškové odpadní vody budou svedeny do jímky na vyvážení.**

**MOVO, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:**

**Podmínky MOVO, a.s., k řešení akci:**

1. Upozorňujeme, že stávající vodovodní přípojka pro loděnici je v majetku TOMA, a.s., a fakturace vodného je účtována TJ Jiskra Otrokovice, která i nadále zůstává partnerem MOVO, a.s.. K napojení nové vodovodní přípojky je nutný souhlas vlastníka stávající vodovodní přípojky a investor rovněž musí smluvně zajistit přefakturaci vodného s TJ Jiskra Otrokovice.

**Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:**

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené čestné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků původního žadatele.

Ing. Jan Schieferdecker  
Vedoucí oddělení TPČ Zlín

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Tovární 41, 779 00 Olomouc  
(IČ) 61859575  
Pracoviště: Zlín  
Tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín  
(T) +420 577 124 223  
(F) +420 577 124 264  
(E) [schieferdecker@smv.cz](mailto:schieferdecker@smv.cz)  
[www.smv.cz](http://www.smv.cz)

**Čestné prohlášení žadatele/stavebníka \*)**

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V .....

Dne .....

Jméno a podpis: .....

\*) nehodící se škrtnete



